



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Tor Sæther, 73 19 92 82

Uttalelse - søknad om konsesjon - Verdal S - Ørin - flytting av 66 kV kraftledning - Verdal kommune

Statsforvalteren har mottatt ovennevnte konsesjonssøknad til uttalelse. Under følger innspill på våre ulike fagområder:

Overordnede føringer

På grunn av Verdal kommunes planer om en ny barnehage ved Vinne skole, søker Tensio TN AS om omlegging av kraftledningen Ørin 1 og 2 mellom vinkelpunktene nord og sør for Vinne skole. Tiltaket er konsekvensutredet.

Landbruk

For skogsområdene innebærer restriksjonsbeltet et direkte tap eller frigivelse av skogsareal, ettersom trehøyde i hele beltet skal begrenses. Totalt 6,13 dekar vil båndlegges etter omleggingen. For de åpne jordbruksarealene innebærer restriksjonsbeltet i utgangspunktet ikke direkte tap eller frigivelse av driftsareal, med unntak for mastepunktene.

Oppsummert må ca. 50 m² jordbruksareal av svært stor verdi, ca. 50 m² av middels verdi og 50 m² av noe verdi omdisponeres i forhold til i dag. Eksisterende stolpefester skal tilbakeføres til landbruksformål.

Ut fra landbruksinteressene i området er vi opptatt av at anlegget gjennomføres på en skånsom måte, både mht hvor mastene settes opp, at matjordlaget, både øvre og nedre sjikt ivaretas og tilbakeføres på en kvalitativ god måte, samt at anlegget gjennomføres mellom høsting og våronn, aller helst på frosset mark.

Konsekvensutredningen er tydelig på at det er viktig å håndtere toppjord og undergrunnjord for seg og legge disse tilbake riktig for å redusere ulemper for jordbruket. Statsforvalteren har utarbeidet en [Veileder til matjordplaner i Trøndelag](#) og vi viser til denne.



Det kan se ut til at mastene er søkt satt i eiendomsgrenser, på skogsmark mv. Det er viktig at mastene settes slik at de gir så lite driftsmessige konsekvenser som overhode mulig. Vi legger til grunn at dette også skjer i dialog med grunneierne i området.

Klima og miljø

Tiltaket krysser et flomløp/kroksjø i Verdalselva ved Grønøra/Storøra og vil påvirke en lokalitet med flomskogsmark med moderat lokalitetskvalitet, Grønøra 2. Lokaliteten er allerede forringet i form av flere ryddebelter i forbindelse med distribusjonsnett. Tiltaket vil forringe lokaliteten mer i form av arealbeslag og fragmentere lokaliteten ytterligere. Mindre enn 20 % av flomskogen vil bli berørt direkte. Området har verdi for fugl og landskapsøkologisk sammenhenger, og vil være særlig sårbart for anleggsfase, særlig ved aktivitet vår/sommer. Ny linje vil også krysse 3 arealer med naturbeitemark med lavere lokalitetskvalitet. Naturbeitemark er sårbar for kjøreskader og terrenginngrep.

Med hjemmel i pbl § 5-4 og med bakgrunn i føringer gitt i T-2/16 fremmer Statsforvalteren som klima- og miljømyndighet innsigelse til planen inntil følgende avbøtende tiltak sikres:

- anleggsarbeid legges utenfor hekketid for fugl
- hogst i eksisterende flomskogsmark begrenses til et minimum
- det legges til rette for at flomskogen i det området der linje rives får etableres som naturlig skog/flomskog
og
- motorferdsel og terrenginngrep i seminaturlig eng unngås/begrenses.

Vi gir **faglig råd** om at flomskogsmarka og andre kartlagte naturtyper i området settes av som hensynssone eller arealformål natur.

Barn og unge og Helse og omsorg

Ingen merknad

Samfunnssikkerhet

Flom- og skredfarevurdering sier området nærmest Verdalselva, mastepunkt 1-3 ligger i et aktsomhetsområde for flom og nødvendige tiltak må vurderes. Flom- og skredfarevurdering konkluderer også med at for å kunne redegjøre for områdestabilitet og fare for kvikkleireskred er det behov for nye grunnundersøkelser, befaring av Verdalselva og avstikkerne til Verdalselva, samt kartlegging av berg i dagen. Tensio skriver i sin søknad at det er naturlig at feltundersøkelser av flom- og skredfare utføres i detaljplanfasen.

Områdestabilitet og flomfare bør avklares i konsesjonsfasen/før konsesjon gis, det vil kunne sikre at trygt og bebyggbart areal avklares for etablering av nye master og ledningsnett, og eventuelle behov for tiltak vil kunne synliggjøres tidlig. Vi gir et **faglig råd** om at områdestabilitet og flomfare avklares i konsesjonsfasen.



Statsforvalterens konklusjon

Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen:

1. Med hjemmel i pbl § 5-4 og med bakgrunn i føringer gitt i T-2/16, fremmer fremmes det innsigelse til planen inntil følgende avbøtende tiltak sikres:
 - anleggsarbeid legges utenfor hekketid for fugl
 - hogst i eksisterende flomskogsmark begrenses til et minimum
 - det legges til rette for at flomskogen i det området der linje rives får etableres som naturlig skog flomskog og
 - motorferdsel og terrenginngrep i seminaturlig eng unngås/begrenses.

Det fremmes følgende faglige råd til planforslaget:

1. At flomskogsmarka og andre kartlagte naturtyper i området settes av som hensynssone eller arealformål natur.
2. Områdestabilitet og flomfare bør avklares i konsesjonsfasen.

Med hilsen

Frank Jenssen
statsforvalter

Trude Mathisen
direktør
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:

Klima og miljø: Beate Sundgård – 73 19 92 61

Landbruk: Anne Berit Lein – 74 16 82 09

Samfunnssikkerhet: Kjersti Dalen Stæhli – 73 19 93 34

Oppvekst og Velferd, Helse og omsorg: Ann Marit Kristiansen – 74 16 84 37

Kopi til:

Verdal kommune

Trøndelag fylkeskommune

Postboks 24

Fylkets hus, Postboks 2560

7651

7735

VERDAL

STEINKJER