



Norges vassdrags- og energidirektorat
uttalelse@nve.no

Deres referanse

Deres dato

Vår referanse
460505_v1A

Vår dato
14.02.2023

Høringsuttalelse 202014708 vedrørende regulering av Paddevatnet, overføre Døvikåna og bygge Døvik 2 kraftverk

Viser til NVE ref. 202014708-6 vedrørende høring av søknad om å få regulere Paddevatnet, overføre Døvikåna og bygge Døvik 2 kraftverk. Lnett er utredningsvarlig og har områdekonsesjon i det aktuelle området.

Lnett og Hydronor har hatt dialog om tilknytningen av Døvik 2. Som beskrevet i søknadens kapittel 2.2.8 og søknadens vedlegg 12 kan tilknytningen ikke gjøres i det eksisterende 11 kV nettet, men til et forsterket 22 kV nett som er under bygging. Nye Veland transformatorstasjon vil medføre 22 kV i området, og stasjonen ventes satt i drift høsten 2023. Øvrige nødvendige tiltak i distribusjonsnettet, blant annet en ny nettstasjon, avventes utført til avtale mellom Lnett og Hydronor vedrørende tilknytningen og anleggsbidrag er signert.

Vennlig hilsen
Lnett AS

Beate Rønneberg

Beate Rønneberg
Leder Nettkonsesjon

Børre Dybesland

Børre Dybesland
Myndighetskontakt

Lnett AS

Postadresse

Postboks 8124
4068 Stavanger

Besøksadresse

Jærveien 35
4325 Sandnes

Org. nr. NO 980 038 408 MVA

51 90 80 00
www.l-nett.no

