

Høringsuttalelse – Aura II kraftverk og Holbu pumpe

Fra Litldalen elveeiarlag

Det vises til Statkraft sin søknad om konsesjon for opprusting og utvidelse av Aura Kraftverk, med saksnummer 202511633

Fisket knyttet til både ørret og laks i Litldalselva har de seinere åra blir dårligere og dårligere, til tross for utbedringstiltakene som ble gjennomført for snart 30 år siden. Elva er nå behandlet, og planting av rogn ble gjennomført sommeren 2025. Da var vannføringa i elva så lav, at Veterinærinstituttet måtte be Statkraft om å slippe vann fra magasinet for å få nok vannføring til å fullføre arbeidene.

Vannføring blir viktig i åra som kommer også, dersom fiskestammene skal få gode nok forhold til å bygge seg opp igjen.

Litldalen elveeiarlag har følgende merknader:

1. Elva har i dag dårlig økologisk tilstand, grunnet Gyrodactylus salaris, og hydrologiske endringer uten minstevannføring.

Ved en såpass stor endring i anlegget, mener vi at utredes og vurderes hvilken minstevannføring som er nødvendig for at tilstanden i elva skal kunne reetableres til god eller svært god.
2. Det er nå igangsatt et omfattende og kostbart arbeid med planting av rogn for både laks og ørret i elva. De omsøkte tiltakene må ikke være til hinder for reetableringsarbeidet.
3. Det må sørges for at utløpet plasseres slik at det ikke medfører dårligere forhold for fiske / oppgang i elva.
4. Tiltakene må vurderes opp mot vannforskriftens § 12. Man skal som hovedregel ikke tillate nye inngrep eller ny aktivitet som medfører at miljømål ikke blir nådd, eller at tilstanden blir dårligere. Her vil det bli konflikt med miljømål, og det betyr at avbøtende tiltak må utredes.
5. Det bør sørges for at det utarbeides en konsekvensvurdering for Litldalselva for reguleringen som helhet, ikke bare opprustingen og utvidelsen av Aura kraftverk som omsøkes nå. Denne må utarbeides av person/firma med vannbiotopisk erfaring/kompetanse.
6. Det forventes at Litldalen elveeiarlag inkluderes i arbeidene nevnt i pkt. 3.

7. Krav om avbøtende tiltak i elva vil være avhengig av resultatet av konsekvensvurdering nevnt i pkt. 3, men bygging av godt utformede terskler på nøye utvalgte steder på strekningen er nevnt som minimum.
8. Det må utredes og vurderes hvilke avbøtende tiltak som kreves for å sikre gode gyteforhold i elva, nå som naturlige flomoverløp forsvinner, f.eks. kontrollert slipp av vann for å flushe ut finsedimenter som ødelegger gyteplasser,

12.01.2026, Sunndalsøra

Mvh



Grete Marie Trædal på vegne av

Litldalen elveeiarlag