



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
Postboks 603 Lundsiden
4606 KRISTIANSAND S

Vår dato: 19.08.2021
Vår ref.: 202111545-5
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Erlend Støle Hansen
22959826/esha@nve.no

Tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet i Langevatn i Åseral

Vi viser til søknad fra Agder Energi Vannkraft AS 29.6.2021 om tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet i Langevatn i Åseral kommune.

Om søknaden

Agder Energi Vannkraft (AEV) søker om å fravike kravet i manøvreringsreglementet om slipp av minstevannføring fra Langevatn i perioden 23.8-3.9.2021. Avviket skyldes behov for å bygge måleskjær for å dokumentere slipp av minstevannføring. Etter gjeldene manøvreringsreglement gitt ved kgl.res. 3.2.2017 er det krav om slipp av minstevannføring fra Langevatn på 400 l/s i perioden 1.5-30.9 og 200 l/s resten av året.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE sendte søknaden på en begrenset høring til Åseral kommune, Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune, og vi mener saken er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Statsforvalteren i Agder fylkeskommune uttalte seg 2.7.2021:

«Vi støtter synspunktet som Agder Energi fremmer i sin søknad om at vassdraget vil tilføres noe vann fra restfeltet nedstrøms dam Langevatn. Samtidig vil dette ut fra våre beregninger utgjøre ca. 10 % av ordinært minstevannslipp (ca. 40 l/s). Prinsipielt mener Statsforvalteren at det burde vært sluppet vann fra andre plasser / luker i flomkanalen i denne perioden. Samtidig er det, som beskrevet i søknaden, bare sluppet minstevann på denne strekningen i fra høsten 2020. De økologiske konsekvensene knyttet til bortfall av vann er derfor forholdsvis små og reversible. Vi har på bakgrunn av dette bestemt seg for å akseptere at det ikke slippes minstevannføring i denne perioden.

Statsforvalteren i Agder har derfor ingen merknader til det omsøkte avviket fra minstevannføringen i uke 34 og 35.»

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NVEs vurdering

AEV søker om å ikke slippe minstevannføring fra Langevatn i perioden 23.8-3.9.2021 for å etablere måleskjær for minstevannføringen. NVE kan gi tillatelse til avvik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet. Statsforvalteren i Agder har ikke merknader til avviket.

Slippet av minstevannføring fra Langevatn har pågått siden høsten 2020, da den nye dammen ved Langevatn stod ferdig. Virkningen av avviket er ifølge AEV i hovedsak begrenset til den 3 km lange elvestrekningen mellom Langevatn og Ljoslandsvatnet. Feltet vil likevel få noe uregulert tilsig fra sidefelt, som utgjør omtrent 10 km² ved innløpet til Ljoslandsvatnet. Som følge av den begrensede perioden det har vært minstevannføring fra Langevatn, mener AEV ulempene i hovedsak vil være av visuell karakter. AEV mener ingen slipp av minstevannføring i en begrenset periode vil ha få negative konsekvenser.

Elvestrekningen på omtrent 3 km er storsteinet, går stedvis over svapartier, har innslag av mindre vann og mer stillestående partier. Restfeltet vil trolig bidra med noe vannføring, men vesentlig mindre enn den pålagte minstevannføringen. NVE legger til grunn at den berørte elvestrekningen vil få betydelig mindre vannføring under tiltaket. Siden elvestrekningen likevel har begrenset historikk med slipp av minstevannføring, anser NVE de miljømessige virkningene av ingen minstevannføring i tiltaksperioden som akseptable. Vi forutsetter at AEV gjør perioden uten minstevannføring så kort som mulig.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av relativ kort varighet. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Basert på søknad, kontakt med lokale myndigheter og tidligere erfaringer med liknende saker, anser NVE at tiltaket ikke vil gi nevneverdige skader for allmenne interesser, og kan gjennomføres i henhold til bestemmelsene i vannressursloven.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Agder Energi Vannkraft kan avvike fra kravet i manøvreringsreglementet om minstevannføring fra Langevatn i perioden 23.8-3.9.2021. Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannførendringer skal skje gradvis og med myke overganger.
- Perioden med avvik fra manøvreringsreglementet skal gjøres så kort som mulig. Slipp av minstevannføring i tråd med manøvreringsreglementet skal settes i gang så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Det skal føres protokoll over minstevannføringen i det tidsrommet den fraviker manøvreringsreglementet. Dette skal kunne fremlegges for NVE på forespørsel.
- Det berørte området av avviket mellom dam Langevatn og Ljoslandsvatnet skal inspiseres for å samle opp ev. fisk som havner i avstengte kulper.
- Tiltaket skal kunngjøres én gang lokalt og i tillegg annonseres på relevante nettsider (f.eks. selskapets hjemmeside og på sosiale medier). Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.



- NVE forutsetter at Agder Energi Vannkraft har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

AGDER ENERGI VANNKRAFT AS v/TOR ÅMDAL
AGDER FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I AGDER
ÅSERAL KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.