

NVE
Postboks 5091, Majorstuen

03010SLO

Jann H Stensland
Nordsidevegen 2022
6320 Isfjorden
Tlf.: 916 48 531

22. oktober 2021

Høringsuttalelse 201906241 – Hamre genbank.

Som grunneier og berørt part ønsker jeg å komme med opplysninger som ser ut til å være utelatt i konsesjonssøknaden datert 01.05.2021.

Tema 1: Avtale med berørte grunneiere datert 19.03.2021.

Tema 2: Ferskvanns ål i Gjerdsetvatnet.

1. Avtale med berørte grunneiere datert 19.03.2021.

Avtale mellom gnr.135, bnr.1 i Rauma kommune og grunneierne som grenser til Gjerdsetvatnet datert 19 03 2021 følger vedlagt. (Senere kalt avtale).

Det søkes om varig konsesjon.

Viser i den forbindelse til avtale som kan fornyes inntil 30 år (10 + 10 + 10 år, maksimum 30 år). Etter dette må ny avtale forhandles frem hvis vannstanden ønskes over HRV 34,5m. Se avtalens punkt 1.

Vedtak om konsesjon må ta hensyn til dette.

Vannstand – HRV – Maksimum.

HRV over 34,5m medfører at deler av landbruksareal rundt vannet ikke kan benyttes til normal drift og blir økonomisk kompensert. Bygging av betongdemning i 1986 medførte en høyere vannstand enn tidligere steindemning og medfører at landbruksareal ved vannet ikke lenger kan benyttes. Det er derfor viktig for grunneierne at vannstanden, HRV ikke overstiger avtalens HRV krav på 34,85m og 35,0m til de forskjellige årstider.

Vannstand – HRV / LRV – Måling av vannstand.

«Vannstanden skal måles i samsvar med NVE's krav til plassering av måleutstyr og samme etat sine krav til metode for logging av vannstand.» Plasseres måleutstyret andre steder enn ved Storholmen skal målingen kalibreres til vannhøyden østsiden av Storholmen.

Se avtalens punkt 1.

Ved vedtak om konsesjon må ta hensyn til dette.

2. Ferskvanns ål i Gjerdsetvatnet.

Ål vandrer opp Hamreelva. Jeg har selv observert 10-15 ål av blyantstørrelse på vei opp og over demningen. Observasjon ble gjort august måned for noen år siden.

Ålen blir i Gjerdsetvatnet til den blir voksen, har selv for noen år siden fisket ål av størrelse 70 – 100cm i vannet.

Konsesjonssøknaden pkt. 3.4.3 nevner ikke dette.

Ved vedtak om konsesjon må inneholde tiltak for å tilrettelegge for ålens vandring.

Generell opplysning LRV.

I perioden 1968 da kraftverket ble nedlagt til 1986 når ny støpt demning ble bygget var demningen åpen i mange år. Vannhøyden var da ca 33 -33,5m, naturlig avrenning.

Denne lave vannstand hadde ikke negative konsekvenser for ørreten i vannet. Ørreten vandret opp i elvene oktober måned for å gyte.

Med vennlig hilsen



Jann Helge Stensland