



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 23.04.2026

Vår ref.: 202218289-17 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Høring av søknad om tillatelse til midlertidig prøvereglement for Harpefossen kraftverk, Sør-Fron kommune, Innlandet fylke

NVE har mottatt en søknad fra Opplandskraft DA om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Harpefossen kraftverk over en periode på 5 år. De foreslår et prøvereglement med minstevannslipp på 1 m³/s forbi dammen hele året, samt lokkeflom på 50 m³/s dersom naturlige vannføringstopper uteblir.

Bakgrunnen for søknaden

Bakgrunnen for søknaden er et krav fra Gudbrandsdal sportsfiskeforening (mottatt 25.09.2022, NVE.ref. 202218289-1) om å omgjøre den eksisterende konsesjonen for Harpefossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Kravet er primært knyttet til potensielle gyte- og oppvekstområder for storørret, behov for minstevannføring, biologiske undersøkelser og standard naturforvaltningsvilkår.

Hafslund Kraft ønsker (på vegne av konsesjonæren Opplandskraft DA) å søke om endring av gjeldende konsesjon, fremfor å igangsette en prosess for omgjøring, jf. vannressursloven § 28. De har samtidig argumentert for at anordning for slipp av minstevannføring bør ses i sammenheng med planlagt rehabilitering av Harpefossen dam. Som følge av forsinkelser i forbindelse med rehabiliteringen, har Hafslund Kraft søkt om – og fått innvilget – utsatt frist for innsendelse av søknad om endring av gjeldende konsesjon. Siden elvestrekningen nedenfor Harpefossen har et vedtatt miljømål som skal nås i 2027, satte NVE opprinnelig frist for at søknaden skulle sendes inn innen utløpet av 2025. Den 18.12.2025 søkte Hafslund Kraft om ny frist for innsending av søknad, og foreslo alternativ oppfølging av kravet om omgjøring. I søknaden viser de blant annet til at eksisterende dam ikke har luker som kan brukes til kontrollert minstevannslipp, og at det siden 2022 har blitt sett på ulike løsninger for dette. Ved forrige søknad om fristforlengelse var det forventet at ombyggingen skulle komme i gang i 2025, og at de kunne teste ulike vannslipp innen oktober 2025. Dette har ikke latt seg gjøre, siden nye utredninger viser at det må bygges ny dam. Hafslund Kraft mener det vil være uforholdsmessig å etablere et arrangement for minstevannslipp med en estimert kostnad på kr. 5-6 millioner, som ikke kan benyttes i ny dam. Hafslund Kraft sier det er stort behov for nye undersøkelser, som kan gi mer kunnskap om rekrutteringen av ørret.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Hva søkes det om?

NVE har mottatt en søknad fra Opplandskraft DA, datert 09.04.2026, om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Harpefossen kraftverk i en periode på 5 år. De søker om å slippe 1 m³/s vann forbi dammen hele året, samt lokkeflom på 50 m³/s dersom naturlige vannføringstopper uteblir. Det er ikke krav om minstevannslipp i gjeldende manøvreringsreglement. Ny dam er under prosjektering og forventes ferdigstilt innen 2032. Prøvereglementet forslås i påvente av ny dam og nytt arrangement for minstevannslipp, som vil bli etablert i ny dam. For å følge opp effektene av prøvereglementet foreslår søker et undersøkelsesprogram som omfatter håndholdt og båtbasert el-fiske, habitatkartlegging og dronefilming. Programmet vil gi økt kunnskap om ørretrekruttering, forekomst av egnet gytesubstrat, potensial for forbedringstiltak og effekter av lokkeflommer.

Punkt 3 i gjeldende manøvreringsreglement fra 2002:

«Det slippes forbi vatn til fløtingen i henhold til vilkårenes post 3. Dersom manøvreringen fører til vesentlige ulemper for fiskevandring kan spørsmålet om slipp av vann til fisketrappa og fiskens gang i Harpefossen tas opp av Direktoratet for naturforvaltning.

I den tid det likevel slippes vann over dammen i månedene juni, juli, august og september, pålegges kraftverket å sørge for at det går vann i fisketrappa.»

Søker foreslår et prøvereglement der punkt 3 i dagens reglement endres til:

«Det gjennomføres et vannslipp på minst 1 m³/s forbi dammen hele året.

Hvis det i perioden 1.9.-20.9 ikke har vært naturlige vannføringstopper slik at minst 50 m³/s har gått forbi dammen over en periode på minst to døgn, skal det slippes lokkeflom på minst 50 m³/s over to døgn innen 25.9.»

Prøveperioden skal benyttes til å innhente kunnskap om potensial og flaskehalser for rekruttering av storørret på minstevannstrekningen, mulige forbedringstiltak og effekter av lokkeflom. Kunnskapen vil utgjøre et viktig grunnlag for søknad om nytt og varig manøvreringsreglement. En utdypende beskrivelse av søkers forslag til naturfaglige undersøkelser finnes i søknaden.

Vannslippet på 1 m³/s forbi dammen hele året er beregnet å gi et produksjonstap på ca. 2,1 GWh per år. Slipp av lokkeflom på 50 m³/s over to døgn i perioden 20. - 25.9 gir et beregnet produksjonstap på 0,5 GWh per år. Kraftverket har en midlere årsproduksjon på 480 GWh.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs nettside: www.nve.no/8934/V

Hva ønsker vi uttalelser om?

NVE ønsker tilbakemeldinger knyttet til momentene i søknaden. Vi ønsker også tilbakemelding dersom dere mener det er andre interessenter som bør få mulighet til å uttale seg.

Slik sender du inn høringsuttalelse

Eventuelle kommentarer kan sendes på e-post til nve@nve.no. Merk e-post med «Høringsuttalelse og saksnummer 202218289 i emnefeltet.

Frist for å sende uttalelse er **04.06.2026**.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i saken. Er høringsuttalelsen lang, oppfordrer NVE høringspartene til selv å skrive en kortfattet konklusjon eller sammendrag. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter, og sentrale saksdokumenter legges ut på NVEs nettsider.

Med hilsen

Magnus Elton Veflen

Seniorrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

Mjøsa Strandeierforening - Kristian Owren
Sør-Fron JFF - Håkon Rudland
SØR-FRON KOMMUNE
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Lågen Fiskeelv SA
Vannregion Glomma
Gudbrandsdal sportsfiskeforening
STATSFORVALTEREN I INNLANDET
INNLANDET FYLKESKOMMUNE
NATURVERNFORBUNDET I MIDT-GUDBRANDSDALEN

Kopimottakerliste:

OPPLANDSKRAFT DA
HAFSLUND KRAFT AS