

NVE
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

Marianne Ask (maras@nve.no)

KONSESJONSSAK – UTTAK AV DRIKKEVANN

Det vises til konsesjonssak med registreringsnummer 9723 og saksnummer 202515084.
Lommas Venner avgir med dette følgende høringsuttalelse:

Byvann–Aurevann må utredes bredere

Styret i Lommas Venner advarer mot hastverk i behandlingen av den planlagte vannledningen mellom Byvann og Aurevann.

Bærum kommune har søkt NVE om konsesjon til ny vannledning mellom Byvann og Aurevann i Trehjørningsvassdraget. Prosjektet omfatter også en turbin som skal produsere elektrisk kraft. Først og fremst skal kommunen sikre vannforsyningen i anleggsperioden mens dammene ved Småvann og Aurevann bygges om. Et mål er også å forbedre vannkvaliteten.

Lommas Venner er en forening opptatt av Lommas historie, naturmiljø og rekreasjonsmuligheter. Trehjørningsvassdraget er en sideelv til Lomma. Vi forstår behovet for sikker vannforsyning, men ønsker også at konsekvensene for miljø, kulturminner og friluftsliv ikke undervurderes.

Søknaden beskriver ledningen som «nesten usynlig i terrenget», men røret skal senkes som sjøledning i Småvann og grøftes gjennom myr- og våtmarksområder – et friluftsområde med uregistrerte kulturminner. Vannføringen i Byvannselva og Småvannselva skal reduseres permanent, og Småvann og Aurevann skal midlertidig tappes ned. Muligens blir dette også nødvendig i Byvann.

Vi mener det er viktig å opprettholde en viss minstevannføring i Byvannselva og Småvannselva i anleggsperioden.

Når vannene tappes ned, vil tidligere neddemte områder komme til syne. På bunnen av Byvann, Småvann og Aurevann finnes det rester etter eksempelvis eldre dammer, veifar, hustufter og deler av kraftstasjonen ved Aurevann. Disse ble dårlig dokumentert da dammene ble bygget. Nå står de i fare for å gå tapt dersom vannene tappes ned uten kartlegging.

Vi mener nedtapping av Småvann kan unngås med en midlertidig fangdam og bunnappeløp. Erfaringene fra nedtappingen av Byvann for et par år siden bør legges frem før nedtappinger tillates.

Vannkvaliteten bør vurderes helhetlig sammen med de tekniske og miljømessige forholdene. Søknaden peker på at Aurevann over tid har fått dårligere vannkvalitet enn Byvann; blant annet med høyere fargetall og organisk innhold. Like viktig er derfor en utredning som kan bekrefte at Byvann ikke utvikler samme utfordringer som følge av framtidige klimaendringer.

Når anlegget blir ferdig, bør det unngås såkalt "skvalpekjøring" med turbinen - raske variasjoner i vannføring som kan skade vassdraget. Vi foreslår et permanent manøvreringsreglement med sesongdynamisk minstevannføring.

Prosjektet bør vurderes som ett samlet inngrep i hele vassdraget. Samtidig bør selve konsesjonssøknaden holdes atskilt fra gjennomføringsplanen, slik at miljø- og kulturspørsmål ikke avgjøres for tidlig i prosessen.

Vår høringsuttalelse er forøvrig gjengitt i Asker & Bærums Budstikke og kunngjort blant Lommas Venner.

Bærum 29/10/2025



Eystein Kallhovde
Styrets leder