

Øderud Fossekompani AS
Øderud Gård
3370 VIKERSUND

Vår dato: 29.02.2024

Vår ref.: 202403377-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Spinnerifossen kraftverk, Indre Østfold kommune - Spørsmål tilknyttet detaljplan for miljø og landskap

Vi viser til «Spinnerifossen kraftverk – Detaljplan for miljø og landskap» oversendt ved epost av 12.2.2024. En gjennomgang av detaljplanen avdekker behov for noen presiseringer og rettinger før denne kan sendes på høring:

- Det er i konsesjonsbehandlingen og vilkårene vektlagt at rørgrøft legges nærmest mulig bolighus med sikte på å unngå skader på kantvegetasjon/almetrær inkludert rotsystem. I detaljplan er inngrepssone lagt midt mellom bolighus og elvekant, men rørgrøft er lagt asymmetrisk med 10 m avstand til hus og 5 m avstand til elvekant. Det er i detaljplanen ikke redegjort nærmere for hvorfor denne løsningen er valgt. NVE ber om en nærmere redegjørelse for alternative trasevalg og hvilken påvirkning disse vil ha på forekomsten av almetrær i området.
- Hva er status når det gjelder byggegrense på 15 m fra FV692? Er det behov for dispensasjon for deler av anlegget? Er dette gitt?
- Det er i konsesjonsbehandlingen lagt vekt på at eksisterende steinvelvsbru øverst i fossen skal ivaretas og inntaket gis en estetisk god tilpasning. NVE kan ikke se at disse forutsetningene er kommentert/kvittert ut i foreliggende detaljplan.
- Minstevannføringsløsning er ikke entydig beskrevet og kan derfor ikke godkjennes med bakgrunn i foreliggende detaljplan. For å unngå flere vedtak i saken, ber vi om at løsning for slipp og kontroll av minstevannføring beskrives konkret nok til at dette kan godkjennes som del av revidert detaljplan.
- Det er beskrevet at eventuelle overskuddsmasser kan legges over rørgata. NVE godkjenner ikke en løsning der rørgata fremstår som en «pølse» i terrenget. Det bør presiseres at terreng over rørgate skal være i flukt med omkringliggende terreng og at ev overskuddsmasser vil bli fraktet til godkjent massedeponi.
- I kap 3.2.3. angis feil minstevannføring. Dette må rettes.

NVE avventer videre saksbehandling til vi hører fra dere.



Med hilsen

Mari Hegg Gundersen
seksjonssjef

Arne T. Hamarsland
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Godkjent av Mari Hegg Gundersen
Seksjonssjef

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

Øderud Fossekompani AS

Kopimottakerliste: