

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 02.10.2024

Vår ref.: 202319858-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Torgrim Skogheim

22 95 94 86 / tsko@nve.no

Høring av søknad om nye Vestfjorddalen transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Lede AS for ny transformatorstasjon i Vestfjorddalen med ny 132 kV kraftledninger mellom Rjukan næringspark transformatorstasjon og Såheim transformatorstasjon. Tiltaket ligger i Tinn kommune i Telemark.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs nettsider www.nve.no/20439/A.

Høringsuttalelse kan sendes til NVE innen 15. november 2024.

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter:


- via skjema for uttalelser, som dere finner på www.nve.no/20439/A
- via e-post til nve@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202319858 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Søknaden

Lede søker om å etablere følgende anlegg i medhold av energiloven:

- Nye 132 kV ledninger lagt som kabel i bakken fra Rjukan næringspark transformatorstasjon, via nye Vestfjorddalen, og til Såheim transformatorstasjon.
- Rive dagens 132 kV luftledning mellom Såheim og Rjukan næringspark.
- Et stasjonsområde på ca. 1750 m² som angitt på kart, med en bygning med grunnflate omtrent 550 m² og mønehøyde omtrent 10 meter samt omtrent 484 m² avsatt areal for framtidig utvidelse.



Lede begrunner søknaden med etablering av nytt forbruk i området. Området er i dag forsynt av Rjukan næringspark transformatorstasjon, men det er ikke mulig å utvide denne. Stannum er områdekonsesjonær, men Lede eier og drifter store deler av regionalnettet og er bedt om å utrede nødvendig tiltak for å tilknytte kundene. Lede har vurdert at en ny kompakt transformatorstasjon og nye 132 kV kabler er det beste tiltaket for raskest mulig tilknytning av forbruksplanene i området.

Lede søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Spørsmål om saken

Spørsmål om planene kan rettes til Lede v/ Jon Halvor Thorsberg, tlf. 41 51 50 57 eller e-post jonhalvor.thorsberg@lede.no. Opplysninger om NVEs saksbehandling kan fås ved å kontakte NVE v/ Torgrim Skogheim, tlf. 22 95 94 86 eller e-post tsko@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtevit
seksjonssjef

Torgrim Skogheim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

**Mottakerliste:**

Natur og Ungdom

STATNETT SF

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE

TINN KOMMUNE

Forum for Natur og Friluftsliv Telemark

Telemark Turistforening

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK

TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Kopimottakerliste: