



NVE

TENSIO TS AS
Postboks 9480 Torgarden
7496 TRONDHEIM

Vår dato: 23.03.2026
Vår ref.: 202412608-33 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

NVE gir Tensio TS AS tillatelse til å etablere mastefundamenter ved Klæbu transformatorstasjon

NVE viser til forespørsel sendt 24. februar 2026 med ønske om en avgjørelse på deler av søknaden om endring av Klæbu transformatorstasjon, saksnummer 202412608. Søknaden er til behandling hos NVE og ble sendt på høring 3. november 2025. Den delen av søknaden Tensio TS ønsker en snarlig avgjørelse på, er tillatelse til å etablere mastefundamenter for endestativ for ledningene Klæbu–Huseby 1, Klæbu–Huseby 2 og Klæbu–Tiller. Grunnen til at denne delen av søknaden haster er at Tensio har avdekket at det er forskriftsstridig avstand mellom to ledninger inn til Klæbu transformatorstasjon og terrenget. Det er derfor viktig å starte dette arbeidet så raskt som mulig.

Tensio opplyser at arbeidet vil foregå innenfor det planlagte utvidede arealet for Klæbu transformatorstasjon. Tensio informerer om at arbeidet forutsetter at de har inngått minnelig avtale med grunneier.

NVE vurderer at det er nødvendig med tiltak for å tilfredsstille forskriftsmessige krav, og er enig i at det haster å gjennomføre tiltak. Virkningene av de nye fundamentene er kjent og beskrevet i Tensios søknad av 27. juni 2025, NVE ref: 202412608-17. Arbeidet vil foregå i nærheten av et kjent automatisk fredet kulturminnet og Skalvegen, en gammel ferdselsåre uten vern som i dag brukes til friluftsliv.

Skalvegen leder inn i Tillermarka, som er et svært viktig friluftsområde. Anleggsarbeidene vil være en hindring for å bruke Skalvegen som en inngang til Tillermarka fra sør. Ifølge kommunedelplanen for friluftsliv og grønne områder er det særlig befolkningen på Tiller, nord for friluftsområdet, som bruker Tillermarka. Gitt at de fleste brukerne av området fremdeles vil ha tilgang til friluftsområdet, vurderer NVE at de midlertidige begrensningene på friluftsliv er akseptable. Vi forutsetter at Tensio tar hensyn til stien under anleggsarbeidet for å hindre unødig skade. Vi anbefaler også å tilrettelegge for muligheten til å bruke alternative stier i området, for eksempel ved å skilte til alternative ruter.

Det automatisk fredete kulturminnet må sikres fysisk for å hindre at det blir skadet underveis i arbeidet. Trøndelag fylkeskommune har informert om at de kan være behjelpelige med å markere avgrensninger for kulturminnene rundt Klæbu transformatorstasjon, og trekker

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95,

Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

særlig fram kulturminnet id 176606 som aktuelt fordi kartfestet plassering ikke er helt nøyaktig. Dette er kulturminnet nærmest de planlagte mastefundamentene. NVE anbefaler at fylkeskommunen involveres for å sikre at kulturminnene ivaretas.

NVE mener at etablering av nytt endestativ for de tre ledningene ikke vil ha nye vesentlige negative virkninger for kulturminner, naturmangfold eller landskap, gitt at Tensio sørger for tilstrekkelig sikring av automatisk fredete kulturminner. NVE mener derfor at fordelene med tiltaket er klart større enn ulempene. NVE gir derfor tillatelse etter energiloven § 3-1 til etablering av mastefundamenter for endestativ for ledningene Klæbu–Huseby 1, Klæbu–Huseby 2 og Klæbu–Tiller. Vi gjør samtidig oppmerksom på at vi med dette ikke forskutterer noe vedtak for utvidelsen av Klæbu transformatorstasjon, og at forberedelser for utvidet transformatorstasjon skjer for egen risiko. Vi legger også til grunn at dere oppnår minnelig avtale med grunneiere/rettighetshavere før arbeidet eventuelt starter, og sikrer automatisk fredete kulturminner med tilhørende sikringssoner i samarbeid med fylkeskommunen.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

TENSIO TS AS

Kopimottakerliste:

STATNETT SF
TRØNDELAGE FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAGE
TENSIO TS AS - Jo Forren
TRONDHEIM KOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende
virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

*Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36
og 42.*