

AKERSHUS ENERGI AS  
Pausvegen 6

**Vår dato:** 01.04.2022

**Vår ref.:** 202206554-2

**Deres ref.:**

## **Tillatelse til midlertidig fravik fra reglementet for Bingsfoss kraftverk**

Vi viser til søknad fra dere, datert 28. mars og supplert 30. mars, om å senke overvannet ved Bingsfoss kraftverk under LRV i perioden 2. – 5. april 2022.

Bingsfoss kraftverk ligger i Glomma, ved Sørumsand i Lillestrøm kommune. Gjeldende manøvreringsreglement er formulert i post 10 i vilkårene for tillatelse etter vassdragsloven §§ 62, 104 og 105 til ekspropriasjon av rettigheter og til utbygging av Bingsfoss, gitt ved kgl.res. 3. oktober 1975.

Reglementet angir at «Det kan foretas korttidsregulering i et reguleringsområde på 10 cm over og 10 cm under HRV.» HRV er oppgitt til kote 106,5 i høydesystemet NGO 1954. Det vil si at laveste tillatte regulerede vannstand (LRV) må regnes å være kote 106,4.

### **Om søknaden**

Ved det årlige tilsynet ved Bingsfoss dam, jf. tillatelse av 8. mars til midlertidig senkning under LRV, ble det avdekket behov for utbedring av låsejernene på lagerbukkene til klappeluke 3. Dette arbeidet må foregå bak trykksatt luke. For å sikre at avslagsbølger ved et ev. lastavslag (utfall) ved kraftstasjonen ikke kan gå over luka når det er mannskap bak den, er det nødvendig å senke vannstanden til kote 106,1.

Arbeidet er planlagt utført 5. april. For å nå kote 106,1 før arbeidet starter, er det planlagt å starte senkningen av vannstanden under LRV 2. april. Vannstanden senkes deretter med 10 cm i døgnet. Etter at arbeidene er avsluttet den 5. april, heves vannstanden til normalt nivå igjen samme kveld (innen kl. 19:00).

Det er derfor behov for tillatelse til å senke vannstanden oppstrøms dammen under LRV i perioden 2. – 5. april. Vannstanden vil maksimalt bli senket til kote 106,1, 30 cm mer enn reglementet tillater.



Akershus Energi mener at den en slik senkning av vannstanden ikke har noen negativ påvirkning i vassdraget.

### **Høring**

NVE ga tillatelse til noe mindre senkninger av overvannet, enn hva som er omsøkt nå, i 2017, 2018, 2019 og nå sist 9. mars 2022. Kommunen og Statsforvalteren ble kontaktet både i 2017 og i 2019. Verken kommunen eller Statsforvalteren hadde kommentarer. I 2020 og 2021 ble det gitt tillatelse til noe større senkning av vannstanden enn nå, for å kunne gjennomføre vedlikehold. I 2020 ble søknaden sendt på høring til kommunen, Statsforvalteren og fylkeskommunen, men heller ikke da mottok NVE noen innspill.

Med bakgrunn i dette, og tiltakets omfang og varighet, har ikke NVE sett behov for å sende søknaden på høring.

### **NVEs vurdering**

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Vedlikehold av luke faller inn under dette formålet.

Gjeldende reglement tillater korttidsregulering av overvannet ved Bingsfoss kraftverk innenfor kote 106,40 og 106,60. NVE kan ikke se at en gradvis senkning av overvannet ned til kote 106,1, i en relativt kort periode, vil medføre skader for kjente allmenne interesser.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Tiltaket er midlertidig, av lite omfang, og formålet er nødvendig vedlikehold av anlegget.

NVE kan ikke se at tiltakene er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

### **Konklusjon**

**NVE gir tillatelse til at Akershus Energi AS kan senke overvannet ved Bingsfoss kraftverk inntil kote 106,1 (NGO 1954), slik det er søkt om. Tillatelsen gjelder fra og med 2. april til og med 5. april 2022.**

**Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.**

### **Tillatelsen gis på følgende vilkår:**

- Senkningen av vannstanden skal gjøres gradvis
- Det skal føres protokoll over vannstanden i det tidsrommet vannstanden er under LRV (kote 106,4)



- NVE forutsetter at Akershus Energi AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

### **Klageadgang**

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg  
direktør

Carsten Stig Jensen  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*

### **Mottakerliste:**

AKERSHUS ENERGI AS

### **Kopimottakerliste:**

GLOMMA KRAFTPRODUKSJON AS - TROND ANDRESEN  
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN  
LILLESTRØM KOMMUNE



## Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrive hvilket vedtak du klager på.</li><li>• Skrive hvilket resultat du ønsker.</li><li>• Opplyse om du klager innenfor fristen.</li><li>• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen.</li></ul> <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er <a href="mailto:nve@nve.no">nve@nve.no</a>.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

*Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.*