

**Fra:** "Øystein Midtgaard" <oemi@equinor.com>  
**Sendt:** torsdag 2. mai 2024 14.03.09  
**Til:** "uttalelse@nve.no" <uttalelse@nve.no>  
**Kopi:** "bels" <bels@gassco.no>; "Atle Stenseth" <ast@gassco.no>; "Leiv Røthing Nilsen" <lrn@gassco.no>; "Kyrre Joachim Klungland" <kykl@equinor.com>  
**Emne:** Høring - konsesjonssøknad oppgradering av eksisterende strømførende luftspenn mellom Bø-Meland. Høringsuttalelse 202203776 (Gassco og Equinor)

Deres ref: 202203776  
Vår ref: 58-2024

Vi viser til *Høring av konsesjonssøknad og tilleggsutgreiing om ny 132 kV kraftledning Bø–Meland*. Planene viser at tiltak skal finne sted nord for rørtrase og ventilstasjon på Snurrevarden

Gassco er operatør for Åsgard Transport og Statpipe gassrørledningene, der Equinor er teknisk tjenesteyter (TSP) for Gassco med ansvar for den daglige driften av nevnte gassrørledninger. Equinor er operatør for Sleipner kondensat rørledningen.  
Følgende tilbakemelding gis på vegne av både Gassco og Equinor:

Kraftledningene som i dag krysser over nevnte rørtrase berøres ikke av planen. Aktiviteten som vil komme nord for rørtrase og ventilstasjon på Snurrevarden vil ifølge planene ha god avstand til sikringssonen for rørtrase.

Planlagt tiltak nær Gassco og Equinor opererte gassrørledninger på Snurrevarden ligger utenfor sikringssonen (25 meter på hver side av gassrørledningen), men ligger innenfor hensynssonen (300 meter på hver side av gassrørledningen, der det er etablert restriksjoner på arealutnyttelse). Basert på type tiltak/aktivitet og avstand til nevnte gassrørledninger har Gassco og Equinor ingen innvendinger til planen slik den foreligger.

Dersom sprengning i fjellgrunn skulle bli aktuelt for dette tiltaket (eller andre fremtidige tiltak der sprengning i fjell planlegges innenfor hensynssonen) skal utbygger involvere Equinor/Gassco i forbindelse ved utarbeidelse av sprengningsplan og gjennomføring.  
Minner også om at eventuell aktivitet som berører sikringssonen krever tillatelse fra Equinor/Gassco

Best regards,

---

**Øystein Midtgaard**  
Principal Engineer Operation & Maintenance  
KAR TN P&PS

Equinor ASA

+47 90921405  
[oemi@equinor.com](mailto:oemi@equinor.com)

Visitor address: Kårstøvegen 315, Tysværåvåg, Norway

[equinor.com](http://equinor.com)

Please consider the environment before printing this e-mail

---

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

Thank you