



Ássjetjieggidus/Saksutredning

Arkivreferanse: 2023/1151-4

Saksbehandler: Eivin Winsvold

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
69/25	03.12.2025	Hovedutvalg for samfunnsutvikling
157/25	11.12.2025	Kommunestyret

Høringsinnspill fra Hamarøy kommune - Ny 66 kV kraftledning Ulvsvåg - Kaldvåg

Kommunedirektørens innstilling

1. Hábmera suohkan – Hamarøy kommune er positiv til bygging av en ny 66 kV kraftforbindelse mellom Kaldvåg transformatorstasjon og Ulvsvåg transformatorstasjon.
2. Kommunen forutsetter at traséen som velges tar hensyn til landskapsverdier, naturmangfold og reindrift, og at avbøtende tiltak iverksettes for å redusere eventuelle negative virkninger.

Hovedutvalg for samfunnsutviklings behandling av sak 69/2025 i møte den 03.12.2025:

Behandling

Jan-Folke Sandnes (H) ber om en habilitetsvurdering. Utvalget vurderer han som inhabil etter fvl. § 6 første ledd bokstav e og han fratrer møtet.

Leder Kurt Ediasen (SP) leser kommunedirektørens innstilling.

Votering: Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

- 1.Hábmera suohkan – Hamarøy kommune er positiv til bygging av en ny 66 kV kraftforbindelse mellom Kaldvåg transformatorstasjon og Ulvsvåg transformatorstasjon.
- 2.Kommunen forutsetter at traséen som velges tar hensyn til landskapsverdier, naturmangfold og reindrift, og at avbøtende tiltak iverksettes for å redusere eventuelle negative virkninger.

Kommunestyrets behandling av sak 157/2025 i møte den 11.12.2025:

Behandling

Per Elling Braseth-Ellingsen erklærte seg inhabil i denne saken, og i sak 161/25, etter § 11-10 i kommuneloven som følge av tidligere kontakt med saken i sin stilling som næringsrådgiver i Hamarøy kommune. I tillegg erklærte han seg som inhabil i sak 162/25 etter kommuneloven § 11-10 gjennom sin rolle som saksbehandler for denne saken. May Valle (V) trådte inn som vararepresentant under behandling av nevnte saker.

Ordfører Britt Kristoffersen Løksa (Sp) leste opp innstillingen til hovedutvalg for samfunnsutvikling fra 08.10.2025.

Det ble åpnet for spørsmål/debatt.

Sverre Christian Eriksen (Sp) fremmet tilleggsforslag til saken, et nytt punkt 3.

Hamarøy kommune anbefaler traséalternativ 1.2 da dette ikke kommer i konflikt med fremtidig tunnelpåhugg for E6 Ulvsvågskaret. Dette er et svært viktig veiprojekt for kommunen. E6 Ulvsvågskaret er omtalt i Nasjonal Transportplan 2025-2036 for gjennomføring i planperioden.

Votering: Tilleggsforslaget fra Ap, Sp og SV ble enstemmig vedtatt tatt inn som et nytt punkt 3 i innstillingen fra Hovedutvalg for samfunnsutvikling.

Det ble videre stemt over den framlagte innstillingen fra Hovedutvalg for samfunnsutvikling som helhet etter at det nye punkt 3 ble tatt inn i den. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1.Hábmera suohkan – Hamarøy kommune er positiv til bygging av en ny 66 kV kraftforbindelse mellom Kaldvåg transformatorstasjon og Ulvsvåg transformatorstasjon.

2.Kommunen forutsetter at traséen som velges tar hensyn til landskapsverdier, naturmangfold og reindrift, og at avbøtende tiltak iverksettes for å redusere eventuelle negative virkninger.

3. Hamarøy kommune anbefaler traséalternativ 1.2 da dette ikke kommer i konflikt med fremtidig tunnelpåhugg for E6 Ulvsvågskaret. Dette er et svært viktig veiprojekt for kommunen. E6 Ulvsvågskaret er omtalt i Nasjonal Transportplan 2025-2036 for gjennomføring i planperioden.

Sakens bakgrunn og faktagrunnlag

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning fra Kystnett AS (Kystnett) for bygging av en ny 66 kV kraftforbindelse mellom Kaldvåg transformatorstasjon og Ulvsvåg transformatorstasjon i Hamarøy kommune i Nordland.

Grunnlaget for konsesjonssøknaden er et ønske om å legge til rette for utvidet effektuttak ved kvartsfabrikken The Quartz Corp (TQC) i Drag. TQC har behov for å øke lastuttaket fra dagens 3,9 MW til 15 MW i 2026. Det er pr. i dag ikke kapasitet i nettet til å imøtekomme dette ønsket.

En betydelig del av Hamarøy kommune, inkludert samfunnsskrittiske funksjoner, er i dag forsynt fra trafostasjoner ved Kaldvåg, Ulvsvåg, Bogenes og Drag. Ingen av disse stasjonene i regionalnettet har i dag en redundant strømforsyning, som betyr at de ikke opererer i henhold til N-1-prinsippet for forsyningssikkerhet.

NVE er konsesjonsmyndighet for energisaker, mens kommunen er høringspart. Privatpersoner og andre interessenter er også velkomne til å komme med egne innspill, uavhengig av kommunens høringsuttalelse.

Søknaden og konsekvensutredningen er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/20441/A

Kommunedirektørens vurdering

Kommunedirektøren anser at konsesjonssøknaden er godt begrunnet, og mener det er positivt at TQC og andre næringsaktører får økt tilgjengelighet på kraft, i tillegg til at strømnettet i kommunen blir mer redundant.