

SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS
Postboks 24
5401 STORD

Vår dato: 13.06.2022
Vår ref.: 202202526-4
Deres ref.:

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet - Blåfalli I - Opstveitvatnet i Kvinnherad kommune

Vi viser til deres søknad av 25.01.2022 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Opstveitvatn.

Om søknaden

Opstveitvatnet i Kvinnherad kommune har tidligere fungert som inntaksmagasin til kraftverket Blåfalli I, driftet av Sunnhordland kraftlag AS (SKL). Kraftverket og magasinet fikk konsesjon og manøvreringsreglement ved kong. res av 11. september 1981. Opstveitvatnet ble da demmet opp fra normalvannstanden på kote 26,4 til ny vannstand på kote 27,5. Blåfalli I ble driftet med tilgjengelig tilsig fra Opstveitvatnet, og Opstveitvatnet fikk dermed en tilnærmet konstant vannstand på kote 27,5.

I forbindelse med utbyggingen av kraftverk Blåfalli-vik ble Blåfalli I kraftverk lagt ned, og Opstveitvatnet mistet sin funksjon som inntaksmagasin. Demningen ble beholdt, og den gamle LRV på kote 27,5 er i dag fortsatt gjeldende. SKL opplyser at vannstanden blir holdt på dette nivået med en segmentluke, og under denne segmentluken er det en betongterskel som ligger på kote 25,5. Det er altså mulig å senke magasinet 2 meter under LRV.

Ved tilsyn i 2018 ble det konkludert med at segmentluken trenger full korrosjonsbehandling. Dette arbeidet ønsker SKL å utføre i løpet av 2022. For å kunne utføre arbeidet må luken stå i åpen stilling. Vannstanden i magasinet vil da gå ned til kote 25,5, 2 meter under LRV. SKL søker derfor om midlertidig tillatelse til å senke magasinet inntil 2,0 meter under LRV i en periode på 6 uker fra og med 29. august 2022, frem til og med 7. oktober 2022.



Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Statsforvalteren i Vestland uttaler i brev av 10.02.2022:

«Dette er eit nødvendig tiltak med stor samfunnsverdi, og det må aksepterast noko mellombels ulempe for allmenne interesser. Vi reknar ikkje med at fisk (ål og aure) eller anna naturmiljø knytt til vatnet vil bli nemneverdig påverka av avviket frå reglementet.»

NVEs vurdering

SKL søker om å tappe ned Opstveitvatnet og senke vannstanden fra LRV på kote 27,5 til 25,5 i en periode på 6 uker fra og med 29. august 2022, frem til og med 7. oktober 2022. Tiltaket er nødvendig for å gi segmentluken i magasinet korrosjonsbehandling. NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

NVE har kun mottatt høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Vestland. De skriver at det omsøkte tiltaket har stor samfunnsverdi og at de regner med at hverken fisk eller annen natur ikke vil bli nevneverdig påvirket.

Ved å se på flybilder av Opstveitvatnet ser NVE at det finnes eiendommer med hus, brygge og båtplass i tilknytning til vannet. Eiere av disse kan bli negativt påvirket av unormalt lav vannstand. NVE mener derfor det er nødvendig at SKL varsler eiendommer som ligger tett på Opstveitvatnet, spesielt godt.

Annet enn dette kan ikke NVE se at tiltaket vil innebære noen nevneverdige skader eller ulemper for allmenne interesser.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for å opprettholde sikker drift av anlegget. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Sunnhordland kraftlag AS kan senke magasin Opstveitvatn inntil 2 meter under LRV over en periode på 6 uker i perioden fra og med 29. august 2022, frem til og med 7. oktober 2022.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.



- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Før nedtappingen starter, skal tiltaket kunngjøres i lokalpressen og annonseres på relevante nettsider.
- SKL skal varsle eiendommer som ligger inntil Opstveitvatnet.
- NVE forutsetter at SKL har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS

Kopimottakerliste:

KVINNHORAD KOMMUNE

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Orientering om rett til å klage



Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.