



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Tor Sæther, 73 19 92 82

Uttalelse - søknad om planendring for Skurdalsåa kraftverk - Meråker kommune

Statsforvalteren har mottatt ovennevnte endring av reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen på Statsforvalterens ulike fagområder:

Reindrift

Vi vurderer at planendringen ikke gir endrete konsekvenser for reindriften i området (Gasken Laante sijte). Det er fortsatt av avgjørende betydning for tiltakets konsekvenser for reindrift at anleggsarbeidet gjennomføres i tett dialog med reindrifta. Vi forventer derfor uavhengig av evt. konsesjonsendring at tiltakshaver følger opp NVEs krav til gjennomføring av anleggsarbeidet (jfr. femte avsnitt, s. 26 i *Bakgrunn for vedtak*, NVE 21.4.2017)

Klima og miljø

Når det gjelder endring fra kraftstasjon i fjell til å bygge kraftstasjonen i dagen ser vi positivt på at det vil føre til reduserte inngrep og mindre tippmasser.

Det er også et forslag om å øke slukeevnen fra 2,26 m³/s til 3,8 m³/s. Statsforvalteren minner om at det ikke er minstevannføring i konsesjonen, noe vi har uttalt oss negativt til. En økt slukeevne vil kunne føre til færre dager med overløp over dammen, og dermed flere dager med kun vannføring fra restfeltet. Det virker som Skurdalåa allerede er framført så mye vann at økt slukeevne påvirker ikke vassdraget i ytterligere grad.

NVE har bedt oss om å særlig vurdere om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig etter naturmangfoldloven § 8. Vi viser her til vår uttalelse til utsatt byggefrist (23.8.2022) og gjentar at det er vedtaksmyndighet som skal vurdere paragrafen, og om grunnlaget er «i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet».

Vi har i denne uttalelsen vist til kunnskapsmangler ved tiltaksområdet. Vi har blant annet uttalt at kunnskapsgrunnlaget er gammelt og at kartlegginga er gjort etter gammel metodikk. Dette har NVE svart ut i sitt vedtak.

**Landbruk**

Ingen merknad.

Samfunnssikkerhet

Ingen merknad.

Med hilsen

Frode Rabben (e.f.)
fung. underdirektør
Kommunal- og justisavdelingen

Tor Sæther
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:

Klima og miljø: Anveig Nordtug Wist – 73 19 93 37

Landbruk: Anne Sigrun Trandem – 74 16 84 55

Samfunnssikkerhet: Anette Lie – 74 16 83 03

Reindrift: Svein Bjørk – 74 13 80 57

Kopi til:

Meråker kommune

Trøndelag fylkeskommune

Saanti sijte

Rådhusgata 7

Fylkets hus, Postboks 2560

v/ Lars Aage Brandsfjell, Tamnesveien 55

7530

MERÅKER

7735

STEINKJER

7370

BREKKEBYGD