



ANEO AS
Postboks 9483 Torgarden
7496 TRONDHEIM

Deres ref

Vår ref
2023/2511-4

Saksbehandler
Anders Schjøllberg

Dato
16.04.2024

Reservasjon av nettkapasitet

Viser til deres forespørsel datert 12.04.2024 om tilknytning av 2,5 MVA batterianlegg med tilknytningspunkt i Mørre kraftverk under Åfjord transformatorstasjon.

Tensio har vurdert forespørselen og dette brevet bekrefter reservasjon av 2,5 MVA nettkapasitet i tilknytningspunkt Mørre kraftverk under Åfjord transformatorstasjon.

Dersom prosjektets idriftsettelse blir vesentlig forsinket i forhold til fristene oppgitt ovenfor, har Tensio rett til å kansellere reservasjonen. Det samme gjelder dersom det er sannsynlig at prosjektets idriftsettelse vil bli vesentlig forsinket, eller at prosjektet ikke vil bli realisert. Tensio har i tillegg anledning til å kansellere deler av reservasjonen hvis prosjektets behov for nettkapasitet reduseres. Forsinkelser som skyldes forhold på vår side, gir ikke grunnlag for å kansellere reservasjonen.

Ved vurderingen av hvorvidt en forsinkelse anses vesentlig, vil Tensio blant annet legge vekt på hvor langt prosjektet er kommet. Fram til byggestart for deres prosjekt anses forsinkelser på mer enn 1 år som vesentlig. Etter byggestart anses forsinkelser som vesentlig dersom det er sannsynlig at prosjektets idriftsettelse vil bli minst to år forsinket. Det vil også bli lagt vekt på den totale nettkapasiteten i området og øvrige aktørers behov.

I stedet for å kansellere reservasjonen kan Tensio velge å sette vilkår for å opprettholde hele eller deler av reservasjonen. Slike vilkår kan for eksempel gjelde nye krav til fremdrift og/eller krav til at forbruket må reduseres eller kobles ut i perioder, utover det som allerede er avtalt eller på andre måter forutsatt.

Hvis Tensio vurderer å kansellere hele eller deler av reservasjonen, eller å sette vilkår for at reservasjonen opprettholdes, vil dere uansett årsak få forhåndsvarsel og anledning til å uttale dere innen den fristen som angis i varselet, før endelig avgjørelse finner sted.

En kansellering eller manglende forlengelse av reservasjonen innebærer at dere må sende ny henvendelse med forespørsel om nettkapasitet dersom det fortsatt er ønske om tilknytning.

Tensio er ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske tap påført enten som følge av tap av reservasjon, eller reduksjon i reservert kapasitet.

Denne reservasjonen kan ikke overdras til andre uten samtykke fra Tensio. Samtykke kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn.

Tensio vil kunne offentliggjøre informasjon om kundenavn, tilknytningspunkt, søknadsdato og antall MW som er reservert i etterkant av dette reservasjonsbrevet.

Med hilsen

Anders Schjølberg
Nettutviklar

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ingen håndskrevet signatur.

Tensio TS AS

Postboks 9480 Torgarden
7496 TrondheimSaksbeh./tlf.nr.: Christopher Aarnseth Ruud /
99247359Deres ref./Deres dato: 2023/2511 / Anders
Schjølberg/ 25.10.2023

Vår ref.: 23/01319

Vår dato: 15.03.2024

Svarbrev - Batteri under Åfjord transformatorstasjon

Vi viser til deres henvendelse datert 25.10.2023 om tilknytning av 2,5 MW økt kapasitet til batteri under Åfjord transformatorstasjon. Henvendelsen gjelder Aneo (sluttkunde) sin planlagte tilknytning av batterianlegg med inntil 2,5 MW utvekslingskapasitet.

Statnett har gjort en vurdering av forespørslene og konsekvensene for transmisjonsnettet i området. Vi bekrefter at det er ledig kapasitet i dagens nett til 2,5 MW batteri under Åfjord. Det vil si at det ikke blir behov for tiltak i vårt nett for at den forespurte kapasiteten kan knyttes til nettet.

Statnetts svar på en driftsmessig forsvarlig vurdering gir ingen rettigheter til eventuell ledig kapasitet i dagens nett eller planlagt nett. Statnett har ikke reservert kapasiteten. Tidspunkt for forespørsel om kapasitet til Statnett er heller ikke bestemmende for kundens plass i "køen" for reservasjon av kapasitet. Statnetts svar på om en tilknytning er driftsmessig forsvarlig er ikke bindende for Statnett. Ny informasjon eller nye vurderinger om kraftsystemet kan gjøre at vi endrer våre konklusjoner om hvor mye som er driftsmessig forsvarlig på et senere tidspunkt.

Statnetts svar på en driftsmessig forsvarlig vurdering tar kun stilling til hvorvidt det er ledig nettkapasitet i transmisjonsnettet til den forespurte effektutvekslingen. Kvalifisering for deltagelse i reservemarkeder, krav til anleggets funksjonalitet, krav til måling og eventuelt andre krav må avklares gjennom egne prosesser, som tilknyttende nettselskap og sluttkunde selv må sette seg inn i.

Dere må bestille den ledige kapasiteten

Neste steg er å bestille kapasiteten som dere gjør ved å fylle ut og sende inn søknadsskjemaet som ligger på vår nettside, [Tilgang til strømmettet | Statnett](#). Kapasiteten er med dette brevet ikke reservert, også andre aktører kan bestille kapasiteten.

For at Statnett skal reservere kapasitet til nettselskap, må nettselskapet selv ha gjort en oppdatert modenhetsvurdering av det volumet som er grunnlaget for bestillingen. For saker inntil 100 MW støtter vi oss på deres vurdering, mens for saker over 100 MW legger vi opp til felles modenhetsvurdering.

Vi vil på bakgrunn av tilsendt informasjon eventuelt reservere kapasitet. For at dere skal opprettholde reservasjonen, så forutsetter det at dere dokumenterer fremdrift.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål

Dere finner mer informasjon om nettilknytning på våre nettsider: <https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nettkapasitet-til-produksjon-og-forbruk/>

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte undertegnede.

Med vennlig hilsen
Statnett SF

Christopher Aarnseth Ruud
Kunde og tilknytningsansvarlig i Midt

Tensio TS AS
Pb. 9480 Torgarden
7496 Trondheim

Dato: 12.04.2024
Deres ref.: KUN-7382
Vår ref.: [Referanse]

Bestilling av nettkapasitet for å øke innmating og forbruk i Mørre kraftverk


Viser til svar på forespørsel fra Tensio TS vedrørende forespørsel om innmating og forbruk i Tensio sin 22 kV nettstasjon ved Mørre kraftverk i forbindelse med installasjon av batterianlegg.

Aneo AS ønsker med dette å reservere økning i innmating og forbruk fra Mørre kraftverk med 2,5 MW. Dette tilsier at kraftverkets innmatings- og forbruksgrense øker som følger:

- Produksjon: Øker fra 14,5 MW til 17 MW på 22 kV
- Forbruk: Øker fra 0 MW til 2,5 MW på 22 kV

Status i prosjektet er at konsesjonssøknad er planlagt sendt innen utgangen av april 2024, og gitt nødvendige tillatelser vil batterianlegget ha installasjon og idriftsettelse i Q1 2025.

Med vennlig hilsen



Vebjørn Haukaas
Prosjektleder

Aneo AS

Kopi til:
Anders Schjølberg

Aneo AS

Tlf. 07260

Postadresse:
Postboks 9483 Torgarden
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Kløbbeveien 118
7031 Trondheim

www.aneo.com
post@aneo.com
Org.nr: 828 987 712



Vebjørn Haukaas opprettet dette den 06.09.2023 12:32

[Skjul detaljer](#)

Beskrivelse

Det vurderes å installeres 2 MW batterianlegg på Mørre kraftverk. Batterianlegget vil både kunne trekke og levere opp mot 2 MW (kan anta effektfaktor 0,8).

Batteri vil blant annet delta i fleksibilitetsmarkeder. Tensio kan også komme forslag på eventuelle ønsket nettsøtte.

Status

UNDER ARBEID



Varslinger på

Forespørselstype



Forespørsel om
effektøkning/tilknytning
næringsaktører


Del med



Vebjørn Haukaas
Forfatter



Del



Aktivitet

Vis 5 til

AS

Anders Schjølberg 15.03.2024 12:47

Vedlagt ligg svar på df-forespørsel frå Tensio og Statnett. Berre ta kontakt om det er nokon spørsmål.

Svar df-vurdering.pdf



AS

Anders Schjølberg 1 dag 13:20

Her er svarbrev frå Statnett: Svarbrev for Forbruk under Åfjord transformatorstasjon.pdf



Vebjørn Haukaas 1 dag 14:00

Her legges ved signert svarbrev fra Aneo på tilbudt kapasitet. Bekrefter dere?

