

Olje- og energidepartementet  
Postboks 8148 Dep  
0033 OSLO

Vår dato: 04.02.2021  
Vår ref.: 201904243-86  
Arkiv: 611  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Anine Mølmen Andresen  
22959846/aman@nve.no

## NVE oversender klager på vedtak om 132 kV nettilknytning av Lista datasenter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt to klager på konsesjonsvedtaket og to klager på ekspropriasjonstillatelsen for 132 kV nettilknytning av Lista datasenter i Farsund kommune i Agder. NVE kan ikke se at det er kommet frem vesentlige forhold i klagene som gjør at vi vil omgjøre eller oppheve vedtakene. Saken sendes herved til Olje- og energidepartementet for endelig behandling, jf. forvaltningsloven § 33.

### Bakgrunn

NVE ga 30.06.2020 Lista Renewable Energy Park (Lista REP) anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge to ca. 9,75 km lange jordkabler fra Alcoa på Lista og til et planlagt nytt datasenter ved Lista flyplass. Kablene skal kun forsyne det planlagte datasenteret.

I dette brevet har NVE sammenfattet og kommentert klagene som er blitt fremsatt. For øvrig vises det til notatet «Bakgrunn for vedtak» av 30.06.2020, ref. NVE 201904243-42 for beskrivelse av saksbehandlingsprosessen, sammenfatning av innkomne merknader og NVEs vurderinger.

### Klager

NVE har mottatt to klager på vedtaket fra klagere som anses å ha rettslig klageinteresse. Ytterligere én klager er vurdert til ikke å ha rettslig klageinteresse, og er orientert om dette i vedtak av 11.12.2020. En klager har trukket klagen.

Følgende klagere som har påklaget NVEs vedtak vurderes å ha rettslig klageinteresse i saken:

- Ane Grete Larsen og Hans Gjedrem Larsen
- Ane Grete Larsen på vegne av David Kristoffersens dødsbo

Begge klagere har klaget på anleggskonsesjonen og på ekspropriasjonstillatelsen.



### NVEs vurdering av klagerett

Ingen av klagerne blir berørt av kabeltraseen som grunneier. D.M. Kristoffersens dødsbo er grunneiere på eiendommene 2/3, 10/17 og 22.



**Figur 1: Eiendommer D.M. Kristoffersens dødsbo. Kabeltraseen er vist med rødt.**

Ane Grete Larsen og Hans Gjedrem Larsen viser til at de naboer til traseen. De bor på eiendom 2/199, Boligen ligger ca. 35 meter fra kabelen. Eiendomsgrensen er ca. 15 meter fra kabeltraseen, og fylkesveg 470 ligger mellom eiendommen og traseen. De er derfor ikke naboer til tiltaket. NVE vurderer at jordkablene ikke vil gi så vesentlige virkninger for Ane Grete Larsen og Hans Gjedrem Larsen som beboere i nærheten av kabeltraseen, at det tilsier at de bør få innvilget klagerett på det grunnlaget. Det kan være noe mindre støykonsekvenser fra anleggsarbeidet i anleggsfasen, men ingen konsekvenser i driftsfasen.



**Figur 2: Eiendom Ane Grete Larsen og Hans Gjedrem Larsen. Kabeltrasé er vist i rødt.**

Klagerne viser videre til at de har veirettigheter i området, som blir berørt av kabeltraseen. Disse veirettighetene er felles for begge klagerne. NVE ba om ytterligere informasjon om disse veirettighetene



i e-post 16.09.2020. Ane Grete Larsen opplyser i e-poster 17.09.2020 og 13.10.2020 at de har bruksrett til veier som krysser kabeltraseen. NVE har ikke mulighet til å etterprøve denne rettigheten, men legger til grunn at det er korrekt. På bakgrunn av dette har NVE under tvil valgt å gi klagerne klagerett på vedtaket.

### **Sammenfatning av klager**

De to klagenes er identiske, og det klages på både vedtak om anleggskonsesjon og ekspropriasjon. De begrunner klagen med bekymring for magnetfelt. De viser til en brosjyre fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA - tidligere Statens strålevern) «Strålevern Hefte 22, Elektromagnetiske Felt, del 2» hvor det er gjort en beregning av at omtrent 15 meter fra en jordkabel vil magnetfeltnivået være på et nivå på feltstyrken i en vanlig norsk bolig, dvs. mindre enn  $0,1 \mu\text{T}$ . Samtidig viser de til at Lista REP har beregnet et magnetfeltnivå på  $0,4 \mu\text{T}$  ca. 9 meter til hver side fra grøften.

De viser til at Lista REP ikke har planlagt tiltak for å hindre/minimere stråling fra kabelen, og heller ikke blitt pålagt dette av NVE. De kan ikke akseptere strømkabelen, fordi det kommer til å berøre dem og deres helse. De mener Lista REP opererer med andre verdier på magnetfeltberegninger enn DSA, og at det er DSA sine verdier som må tillegges vekt.

De mener at hensynet til egen og andres helse er mye mer vesentlig enn den påståtte samfunnsnyttens tiltak. De vil ikke gå med på frivillig avståelse av eiendom og rettigheter. De klager på at det er gitt konsesjon og manglende tiltak for å hindre/eliminere stråling fra kabelen.

### **Lista REPs kommentarer til innkomne klager**

Klagene er i henhold til forvaltningsloven § 33 sendt Lista REP til uttalelse i brev av 26.08.2020. Lista REP kommenterte klagen i e-post 04.09.2020. Lista REP viser til at den nærmeste av D.M. Kristoffersens dødsbo sine eiendommer er om lag 80 meter fra kabeltraseen. De påpeker også at avstanden mellom kabeltraseen og Larsen og Gjedrems bolig er ca. 35 meter, og boligen vil ikke bli utsatt for magnetfeltnivåer over  $0,4 \mu\text{T}$  i årsgjennomsnitt.

Når det gjelder veirettigheter så ettersendte Lista REP sine kommentarer til dette i e-post 15.10.2020. De viser generelt til at kabeltraseen vil krysse flere veier på strekningen. Dette er både veier som flere eiendommer i området har rettigheter til, men også veier som brukes av allmennheten. De skriver at ulempene knyttet til kryssinger av veier vil reduseres til et minimum. Hensynet til fremkommelighet skal ivaretas, og dette vil bli nøye beskrevet i MTA-planen som skal utarbeides for tiltaket. De viser til at det også finnes metoder for å krysse med infrastruktur uten å grave opp veier, men hvilken metode som vil bli valgt vil vurderes i MTA-planen.

### **NVEs vurdering av innkomne klager**

NVEs myndighet i klagesaken følger av forvaltningslovens § 33. NVE kan oppheve eller endre vedtaket dersom NVE finner klagen begrunnet, alternativt oversende klagen til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse. Etter forvaltningsloven § 33 andre ledd skal NVE avvise en klage dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger. NVE mottok totalt fire klager på vedtakene innen klagefristen, hvorav to tilfredsstillte vilkårene for klagerett i forvaltningslovens kapittel VI, og én av klagenes er trukket. NVE har følgelig forberedt de to klagenes i tråd med forvaltningsloven § 33. Én av klagenes vurderte NVE til å ikke ha rettslig klageinteresse, og klager er tilskrevet i eget brev av 11.12.2020, NVE-ref. 201904243-83.

NVE legger til grunn at bakgrunnen for klagen er at Larsen og dødsboet er uenige i at det er gitt konsesjon til tiltaket som helhet. NVE har vurdert om bruksretten til en vei som krysser kabeltraseen er



tilstrekkelig til å ha klagerett. Vi har under tvil innvilget dette. NVE vurderer at veirettigheten ikke vil bli vesentlig berørt. Lista REP har opplyst at de vil sikre fremkommelighet i anleggsfasen, slik at NVE vurderer at konsekvenser for bruk av veien i anleggsfasen er tilnærmet ubetydelige.

NVE konstaterer at begge klagen er begrunnet med magnetfelt. Magnetfelt er ikke en problemstilling som påvirker veirettigheten. Vi vil likevel for ordens skyld gjøre en vurdering av forhold som klagerne anfører. NVE viser ellers til vårt notat «bakgrunn for vedtak» hvor vi har gjort magnetfeltvurderinger.

Det er DSA som er ansvarlig myndighet for problemstillinger knyttet til elektromagnetiske felt og helse. NVE forholder seg til anbefalinger fra DSA og forvaltningspraksis fastsatt av Stortinget i St.prp. nr. 66 (2005-2006). Det har vi også gjort i denne saken. Klagerne mener at Lista REP sine magnetfeltberegninger må være feil og samsvarer ikke med beregninger som er beskrevet i DSAs brosjyre. NVE gjør oppmerksom på at beregninger presentert i DSAs rapporter er eksempler under forutsetning av gitte strømstyrker og spenningsnivå, som ikke er representative for alle andre tilfeller. Etter NVEs vurdering fremstår Lista REP sine beregninger som å være i tråd med beregninger utført i andre konkrete saker vi har behandlet, og i tråd med forvaltningspraksis og DSA sine anbefalinger. Boligen til Larsen og Gjedrem ligger ca. 35 meter unna kabelen, som også er langt utenfor usikkerhetsestimaten i en slik beregning. Deres bolig vil få et ubetydelig magnetfeltnivå fra jordkabelen, og det foreligger derfor ikke grunnlag for å endre vårt vedtak eller å pålegge tiltak.

## Konklusjon

NVE kan ikke se at det i klagen er kommet frem nye opplysninger som gir grunnlag for å endre vårt vedtak av 30.06.2020. Klagen oversendes derfor Olje- og energidepartementet til endelig avgjørelse i henhold til forvaltningsloven § 33.

Sakens dokumenter gjøres tilgjengelig for Olje- og energidepartementet i elektronisk versjon, via innsynsløsningen SeDok, jf. e-post av i dag til [postmottak@oed.dep.no](mailto:postmottak@oed.dep.no).

## Orientering om tillatelse til justering av kabeltrasé ut fra Alcoa

NVE mottok opprinnelig en klage på vedtaket fra Aker BP. De klagde på valget av løsning for utførsel av kabel fra transformatorstasjonen ved Alcoa. På bakgrunn av dette valgte Lista REP å søke om en ny løsning. NVE ga tillatelse til dette i brev 02.02.2021, og Aker BP trakk derfor klagen sin i e-post 02.02.2021. Det ble ikke skrevet ut nytt konsesjonsdokument ettersom justeringen ikke endrer konsesjonsdokumentets ordlyd, kun kartet, og konsesjonen av 30.06.2020 er fortsatt gjeldende. Klagefristen på tillatelse til justeringen er 23.02.2021, dersom det skulle komme klager på dette vedtaket vil NVE ettersende disse.

Med hilsen

Rune Flatby  
direktør

Lisa Vedeld Hammer  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*



Kopi til:

Ane Grete Larsen  
LISTA RENEWABLE ENERGY PARK AS