

Tesla Norway AS
Bekkenstenveien 15
0976 OSLO

Vår dato: 19.02.2026

Vår ref.: 202525108-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir konsesjon til elektriske anlegg for ladestasjon i Vikeså

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Tesla Norway AS (heretter Tesla) konsesjon til å bygge, eie og drive en nettstasjon med en transformator med øvre spenningsnivå 22 kV for å forsyne et ladeanlegg for elbiler i Bjerkreim kommune, Rogaland fylke. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202525108-6. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25899/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Tesla til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Omsøkt løsning

NVE mottok 5. januar 2026 søknad om anleggskonsesjon fra Tesla om å bygge, eie og drive en nettstasjon ved en Coop-butikk på Vikesågata 1 i Bjerkreim kommune i Rogaland. Omsøkt nettstasjon skal bygges med en transformator med omsetning 22/0,48 kV og ytelse 2 MVA. Nettstasjonen vil knyttes til det lokale nettselskapet Enida sitt distribusjonsnett. Tesla har allerede ladestasjoner på stedet og ønsker nå å oppgradere anlegget og øke det maksimale effektuttaket fra dagens 1 MVA, til 2 MVA. Enida har forsterket sitt nett i Vikeså. Det gjør det mulig å tilby et maksimalt effektuttak på 2 MVA. Tesla begrunner søknaden videre med at Enida ikke ønsker å tilby lavspent tilkobling med det spenningsnivået deres ladeanlegg har behov for. Ved å bygge, eie og drive egen nettstasjon med tilhørende transformator, vil man ifølge Tesla få en løsning med færre step-up transformatorer med høye startstrømmer og tilhørende effekttap. Tesla uttaler videre at omsøkt løsning har et lavere energibehov, er enklere teknisk og fører til mindre utstyr på stedet. Dette reduserer også arealbehovet.

Kart 1 og 2 viser omsøkt plassering av nettstasjon på Vikesågata 1 i Bjerkreim kommune.



Kart 1: Geografisk plassering av nettstasjon, vist med svart markør. Kilde: Tesla sin søknad av januar 2026



Kart 2: Omsøkt plassering av netttasjon ved Coop i Vikeså, markert i rødt. Kilde: Tesla sin søknad av januar 2026

Utførte forarbeider

Tesla har inngått avtale med Enida om teknisk løsning og tilknytningspunkt og fått bekreftet at det er ledig kapasitet i overliggende nett til et uttak på 2 MVA. Grunnet manglende reservekapasitet i overliggende nett, stiller Enida vilkår for effektuttak som overskrider 1 MVA. Dette er Tesla er innforstått med. Tesla har inngått en skriftlig avtale med grunneier COOP Vikeså SA om etablering av nettstasjonen på deres eiendom. Bjerkreim kommune har videre uttalt at de ikke har innvendinger mot tiltaket og har gitt dispensasjon fra arealformålet i gjeldende reguleringsplan, datert 29.01.2026.



NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på høring, jf. energiloven § 2-2, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og at tiltaket er avklart med områdekonsesjonær, grunneier og kommunen.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Nettstasjonen vil plasseres på en eksisterende parkeringsplass ved Coop Vikeså, nær et eksisterende ladeanlegg. NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Naturfare

NVEs karttjeneste, NVE Atlas, viser at den planlagte nettstasjonen ligger innenfor et aktsomhetsområde for flom. Tesla opplyser at nettstasjonen skal heves slik at den plasseres over det som anses som flomsikkert nivå. Terrenget der nettstasjonen skal etableres ligger på kote 78,1 moh., mens flomsikkert nivå for eiendommen er 78,8 moh. Tesla uttaler at nettstasjonen vil bli hevet tilsvarende for å oppfylle kravet til flomsikker plassering.

NVE legger til grunn at Tesla gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å beskytte anlegget mot flom. NVE bemerker at Tesla er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap og at bygging av anlegget planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, jf. §§ 3-5 og 3-7 i energilovforskriften. Tesla plikter videre å sørge for tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner, samt sørge for at utbyggingen ikke fører til økt ulempe eller risiko for tredjepart. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9-1.

Leveringsplikt

Normalt skal områdekonsesjonær levere på lavspent tilkobling til forbrukskundene i sitt område, med mindre det er gode tekniske grunner til det motsatte. NVE mener imidlertid at det i denne saken er akseptabelt at Tesla eier de elektriske anleggene selv, og får konsesjon. Samme vurdering er lagt til grunn av NVE i lignende saker tidligere. Dette begrunnes med at 480 V per i dag er et så uvanlig spenningsnivå at det ikke kan forventes at en områdekonsesjonær skal levere dette. Dersom NVE ser at 480 V begynner å bli et vanlig spenningsnivå i det norske nettet, kan vi vurdere det annerledes i fremtidige saker. NVE vurderer derfor at det er hensiktsmessig at Tesla selv bygger og driver egen transformering mellom 22 og 0,48 kV.

I henhold til NVEs praksis er de elektriske anleggene på nedsiden av transformatoren å anse som ladeanlegg, som ikke krever konsesjon etter energiloven.

Konklusjon

I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE konsesjon til Tesla Norway AS for å bygge, eie og drive en nettstasjon med en transformator med ytelse 2 MVA og omsetning 22/0,48 kV på



Vikesågata 1 i Bjerkreim kommune, Rogaland fylke. Tillatelsen gis i anleggskonsesjon med NVE-ref.: 202525108-6.

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at Tesla så snart som mulig sender dette brevet til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener den aktuelle nettstasjonen faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Jan Are Gildestad
fagleder

Torgrim Skogheim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

Tesla Norway AS

Kopimottakerliste:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

STATSFORVALTEREN I ROGALAND

Bjerkreim kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

Tesla Norway AS - MUSTAFA YASAR

ENIDA AS



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.