

Plug Narvik AS

Postboks 7050

5020 Bergen

Bergen 17.12.25

NVE

Energi- og Konesjonsavdelingen

Seksjon for nettkonesjoner

JUSTERING AV KONSESJON – JUSTERT PLASSERING (202514471-4)

Viser til konsesjon for landstrømsanlegg for cruiseskip i Narvik, av 13.august 2025.

Etter nærmere grunnundersøkelser søker Plug Narvik AS med dette om en mindre justering av plassering av landstrømsanlegget, slik det fremgår av vedlagte skisser.

Bakgrunn

Landstrømsanlegget var planlagt plassert på et område som det siden før 1938 har stått et kullager og som det ikke har vært mulig å undersøke grunnen under. På området sør for kullageret har det siste 20 år stått en stor brakkerigg. Denne ble tatt ned for noe tid siden.

Bygget ligger i et aktsomhetsområde for kvikkleire. I forkant av oppstart av anleggsarbeidene, ble det gjort prøvegravinger under det tidligere kullageret som nå er revet, samt sør for dette. Det ble i den forbindelse oppdaget leire og i november ble det satt i gang et arbeid i regi av Sweco for å avklare konsekvensene for byggearbeidene.

Cowi har gjort den geotekniske vurderingen.

Det ble ikke påvist kvikkleire i aktuelt byggeområde. Men det ble påvist berg ved prøvepunkt 1, og rett vest og øst for tiltaket er det identifisert berg i dagen.

Konklusjonen i notatet til Cowi er at «Ved plassering av tiltaket som vist i Figur 3-3 (hele fotavtrykk av fundamenter nord for prøvepunkt 1) vil områdestabilitet iht. NVE 1/2029 være avklart», se «Geoteknisk vurderingsnotat av områdestabilitet for ladeanlegg».

Begrunnelse

Slik anlegget var plassert i tildelt konsesjon, ligger deler av anlegget sør for prøvepunkt 1. Vi har derfor justert plassering slik at hele anlegget ligger nord for prøvepunkt 1 og utenfor mulige løseområder, se vedlagte tegninger.

Dersom anlegget må bygges etter den opprinnelige planen, vil det bety betydelige ekstra kostnader for geotekniske utredninger. I tillegg vil en risikere at området ikke er byggbart, eventuelt at det vil bli vesentlig økte anleggskostnader, noe som kan gjøre landstrømsanlegget ulønnsomt. I tillegg blir anleggsarbeidene vesentlig forsinket.

Anlegget ligger i samme avstand til naboer som før og den justerte plasseringen har derfor ingen nye negative konsekvenser for disse. Når det gjelder klagen fra naboene vedrørende støy, så viser beregninger at støyen ikke overstiger gjeldende retningslinjer, også når de lokale retningslinjene tas i betraktning. Det vises i den forbindelse til støyrapporten, som oversendes i egen forsendelse som svar på klagen vedrørende støy.

Konklusjon

Vi ber om at NVE justerer plassering av anlegget i en oppdatert konsesjon for landstrømsanlegget.

Med vennlig hilsen

Christian Moe

Christian Moe

Prosjektsjef

Vedlegg:

A255829-RIG-NOT-002 PLUG Narvik - Områdestabilitet

B-201 Situasjon_snitt_3D – Omprosjektert

B-202 Sammenligning før og nå