



NORGES VASSDRAGS- OG
ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

Vår ref.:
2026015468-2
(Bes oppgitt ved henvendelse)
Deres ref.:
202601321

Dato:
15.09.2026

Høringsuttalelse på forslag til revidert damsikkerhetsforskrift

Kristiansand kommune er positive til endringene i damsikkerhetsforskriften og da spesielt justeringer i klassifiseringskriterier i §4-2. Mange kommuner har ansvar for gamle dammer, som ikke lenger har annet formål enn rekreasjon og historisk verdi. Foreslåtte endringer vil, etter vårt syn, gi en mer riktig klassifisering ut fra kriterier av skadepotensiale, samt tilleggskriterier.

Vi har i tillegg følgende kommentarer/innspill i høringen:

- §4-2 Klassifisering: Det anbefales at det i veiledere til forskrift beskrives godt hvordan (7) tabell 4.2.1 skal leses, da det ikke er helt åpenbart hvordan tilleggskriteriene med statisk vanntrykk og bruddkonsekvenser skal forstås.
- §7.2 Overvåking, B) Instrumentering, (2), punkt b: Bruk av begrepet "kontinuerlig" kan forstås at det må være digital overvåking av vannstand, lekkasjer og deformasjoner (og en liten skrivefeil "..måling av kontinuerlig måling.."). Dette er et minimumskrav for klasse 2-4 dammer. I (4) henvises det til «tilstrekkelig hyppighet». Eldre dammer bygget, spesielt de utenfor områder med mobil/internettdekning, vil være krevende både teknisk og kostnadmessig å koble til et overvåkingssystem. Etter vår vurdering så er det tilstrekkelig å logge verdier ved regelmessig tilsyn, eller benytte elektroniske logger som det innhentes data fra med jevne mellomrom, og at det er dette som er ment ivarettatt i avsnitt (4).

Med hilsen

Terje Lilletvedt
Byingeniør / Damansvarlig

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift

