



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Albert Collett

Organisasjonsnummer: 911 074 184

Dato: 26.06.2026

Varighet: 50 år fra konsesjonsdato

Referanse: NVE 202521359-4

Kommune: Nærøysund

Fylke: Trøndelag



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 19. september 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Albert Collett tillatelse til en nettstasjon, en jordkabel og nødvendig høyspenningsanlegg for å knytte et batterilagringsanlegg til strømmettet. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

1. Batterilagringsanlegg ved Salsbruket industriområde i Nærøysund kommune

En nettstasjon (nettstasjon 3) med grunnflate ca. 18 m² og høyde ca. 2,5 meter med:

- En transformator med omsetning 22/0,415 kV og ytelse 2 MVA.
- En ca. 70 meter lang jordkabel med spenning 22 kV.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

2. Produksjonsradial mellom Liavatn kraftstasjon, Liafoss kraftstasjon, Ulefoss kraftstasjon og Salsbruket kraftstasjon i Nærøysund kommune

- En ca. 7,4 km lang luftledning med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne 95 mm² FeAl. mellom Liavatn kraftstasjon–Liafoss kraftstasjon–Ulefoss kraftstasjon–Bråttenghaugen– Salsbruket koblingsstasjon.
- En ca. 180 meter lang jordkabel med spenning 22 kV fra Salsbruket transformatorstasjon til Bråttenghaugen.

3. Salsbruket koblingsstasjon i Nærøysund kommune

- Innendørs luftisolert koblingsanlegg med 4 stk. bryterfelt med spenning 22 kV.
- En transformator med omsetning 22/3,2 kV og ytelse 2,5 MVA.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

4. Nettstasjon ved Salsbruket industriområde (nettstasjon 1) i Nærøysund kommune

- En transformator med omsetning 22/0,23 kV og ytelse 0,8 MVA.
- En ca. 70 meter lang jordkabel fra Salsbruket koblingsstasjon til nettstasjonen.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

5. Nettstasjon ved Salsbruket settefiskanlegg (Nettstasjon 2) i Nærøysund kommune

- En transformator med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 1,6 MVA.
- En ca. 175 meter lang jordkabel med spenning 22 kV fra Salsbruket koblingsstasjon til nettstasjonen.
- Nødvending høyspenningsanlegg.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

6. En ca. 100 meter lang jordkabel med spenning 3,2 kV fra Salsbruket koblingsstasjon til Salsbruket kraftstasjon i Nærøysund kommune

Anleggene går frem av kart merket «Oversikt nettanlegg Salsbruket industriområde og produksjonsradial Liavatn, Liafoss, Ulefoss og Salsbruket kraftverk» og «Kabel NS3 til NS1» og figurer merket «Fysiske spesifikasjoner netstasjon» og «Fysiske spesifikasjoner batterikontainere», vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen 2 år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen 2 år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggtekniske krav

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen er 17. august 2026 eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Jan Are Gildestad
seksjonssjef (fung.)

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.