



NVE

Postboks 5091, Majorstua  
0301 Oslo  
Hjemmeside: <https://www.nve.no>

## Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 876944642	Foretaksnavn EVINY FORNYBAR AS
Foretakets telefonnummer 55 57 00 00	Foretakets e-postadresse fornybar@eviny.no
Kontaktperson PER VIDAR HALSNES	
Telefon 90768435	E-post per-vidar.halsnes@eviny.no
Er kontaktperson tilknyttet et <b>annet</b> foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer kontaktperson	Foretaksnavn kontaktperson

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket <input type="checkbox"/> Velg et kraftverk <input checked="" type="checkbox"/> Kvittingen

Detaljer om kraftverket
Informasjonen her er hentet ut fra NVEs konsesjonsdatabase. Se over at informasjonen stemmer.
Kraftverksnavn Kvittingen
Fylke Vestland
Kommune Samnanger
Nedborsfelt Samnangervassdraget
Maksimal kraftverksytelse (MW) 48,0000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 01.06.2026	Til dato 15.06.2026
1. Begrunn valg for tidspunkt Trenger isfritt magasin, men før all snøsmelting i tilrenningsfeltet er ferdig	

### Type fravik

Velg type fravik det søkes om

- Tapping under LRV
- Fylling over HRV
- Fravik fra minstevannføring
- Annet

### Vedlegg

Hoved vedlegg(Pdf)

Soknad om midlertidig fravik for Øvre Dukavatnet\_ Samnanger kommune.pdf

For andre vedlegg

Manøvreringsreglement for Samnangervassdraget (2018).pdf

### Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Eviny søker med dette om midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Samnangervassdraget i perioden 01.06.2026–15.06.2026, for å kunne gjennomføre montering av vannstandsmåleutstyr i Øvre Dukavatnet. Magasinet har per i dag kun manuell avlesning av magasin vannstand. I henhold til NVEs brev av 17.02.2025 (ref. 202014774-6) er Eviny pålagt å etablere automatisk registrering av magasin vannstand med timeopløsning for innrapportering til NVE.