

HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS
Postboks 1098
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: 28.04.2023

Vår ref.: 202306091-6 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Hunderfossen kraftverk

I medhold av vannressursloven § 8 gir NVE tillatelse til at Hafslund ECO Vannkraft kan avvike fra kravet i manøvreringsreglementet og senke vannstanden i for dam Hunderfossen med inntil 0,2 meter under LRV i inntil i perioden 3. og 4. mai 2023.

Søknaden

Den 28.03.2023 mottok NVE en søknad fra Hafslund ECO Vannkraft hvor de søker om tillatelse til å senke dammen ved Hunderfossen ned til 0,2 m under LRV i to dager i starten av mai. Konesjonen til å bygge Hunderfossen kraftverk ble gitt i kgl.res. av 20.05.1960. Senere tilføyelser ble gjort av Industridepartementet 05.11.1965, og manøvreringsreglementet ble vedtatt 02.07.1976. Dammen oppstrøms kraftverket har en høyeste regulerte vannstand på kote 172,0 og lavest på kote 171,0.

Bakgrunnen for søknaden er at nålestengselet som har vært satt i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på dammens flomluke nr. 5 skal fjernes, og dermed må vannstanden senkes 0,2 m under LRV. Vannstanden skal senkes forsiktig for å unngå brå vannstandsendringer over dammen og ved utløpet av kraftverkstunnelen. Tiden vannstanden er under LRV søkes å gjøres så kort som mulig. Søker viser til at de gjorde tilsvarende prosess da nålestengselet ble satt på plass høsten 2022.

Begrenset høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har hatt saken på en begrenset høring til kommunene, Statsforvalteren og fylkeskommunen, og mener den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Det har kommet to uttalelser. **Lillehammer kommune** (11.04.2023) skriver at de ikke har noen spesielle kommentarer til senkningen. **Statsforvalteren i Innlandet** (14.04.2023) skriver at de ikke ser at tiltaket vil ha nevneverdige skadevirkninger forutsatt at det unngås brå vannstandsreduksjoner nedstrøms kraftverket i forbindelse med senkningen og gjenoppfyllingen av inntaksmagasinet. Videre forutsetter de at minstevannføringen forbi kraftverket opprettholdes i tråd med reglementet.



NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 tredje ledd når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Det omsøkte tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

NVE merker seg at høringspartene ikke har innvendinger mot tiltaket. Vi er enige med Statsforvalteren i at det er viktig at vannstandendringene i forbindelse med tapping og gjenoppfylling skjer gradvis. Gitt hensynet til ørreten, tidspunkt og varighet vurderer NVE ikke at nedsenkningen utgjør noen stor fare for viktige miljøinteresser på strekningen. Vi kan heller ikke se at det er noen andre allmenne interesser som blir vesentlig påvirket av tiltaket.

Naturmangfoldloven § 7 slår fast at prinsippene i loven §§ 8 til 12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. NVE vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende ut ifra omfanget av det omsøkte tiltaket. Et tilsvarende tiltak ble gjennomført høsten 2022, og det er, etter NVEs kjennskap, ikke rapportert om skadevirkninger av det tiltaket. NVE vurderer å ha tilstrekkelig kunnskap til å si at tiltaket ikke vil føre til alvorlig eller irreversible skade på naturmangfoldet, og dermed at «føre-var-prinsippet» i § 9 ikke vurderes som relevant i denne saken. Det samme gjelder paragrafene 10 til 12. Her foreligger det også viktige samfunnsinteresser i at dammen får de nødvendige forsterkninger, jf. også loven § 14.

Konklusjon

I medhold av vannressursloven § 8 gir NVE tillatelse til at Hafslund ECO Vannkraft kan avvike fra kravet i manøvreringsreglementet og senke vannstanden i dam Hunderfossen med inntil 0,2 meter under LRV i inntil i perioden 3. og 4. mai 2023.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføring- og vannstandsendringer skal skje gradvis for å unngå unødvendig stranding av fisk.
- Minstevannføringskravet skal overholdes i hele perioden for avviket.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden fraviker manøvreringsreglementet. Dette skal kunne fremlegges for NVE på forespørsel.
- Perioden med avvik fra manøvreringsreglementet må gjøres så kort som mulig. Oppfylling i tråd med manøvreringsreglementet skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt og i tillegg annonseres på relevante nettsider (for eksempel selskapets hjemmeside og på sosiale medier). Om mulig, skal dette skje i god tid før tiltaket gjennomføres. Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.



- Influensområdet skal inspiseres for å samle opp ev. fisk som havner i avstengte kulper.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.
- NVE forutsetter at Hafslund ECO Vannkraft har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven sine bestemmelser. Se siste side for informasjon om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS

Kopimottakerliste:

Lillehammer kommune

ØYER KOMMUNE

STATSFORVALTEREN I INNLANDET

INNLANDET FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.