

Forslag til manøvreringsreglement for norsk regulering av Limingen i Røyrvik og Lierne kommuner, Trøndelag fylke

Fastsatt ved kongelig resolusjon (dato)

(Erstatter tidligere manøvreringsreglement for norsk regulering av Limingen i Nordli og Røyrvik herreder, Nord-Trøndelag fylke, fastsatt ved kgl.res. av 16. mars 1962, med endringer fastsatt ved kgl.res. av 26. juni 1993)

1.

Reguleringer

Magasin	Naturlig vannstand kote	Reguleringsgrenser		Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Limingen	-	417,7	409,0	-	-	8,7

Høydene refererer seg til lokalt høydegrunnlag. Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Av det totale magasin har Ångermanälvens Vattenregleringsföretag rett til et magasin som motsvarer volumet mellom høydene +417,70 og +411,70 (ved reguleringstillatelsen i 1952 beregnet å motsvare om lag 560 mill.m³). Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har rett til et magasin som motsvarer volumet mellom høydene +411,70 og +409,00 (beregnet å motsvare om lag 230 mill.m³).

Ångermanälvens Vattenregleringsföretag respektive Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har anledning til etter avtale å disponere slikt ledig magasinivolum som den annen konsesjonær har retten til. Denne anledning opphører når den som har retten ønsker å ta sin del av magasinet i bruk.

Overføringer

Namsvatns avløp overføres gjennom tunnel til Vekteren og herfra til Limingen. Gjennom Tunnsjø kraftverk føres samme vannmengde fra Limingen til Tunnsjø.

Naturlig avløp fra Limingen og mengden av vann overført fra Namsen bestemmes etter regler som fastsettes ved overenskomst eller skjønn. Reglene må også omfatte bestemmelse av vannforbruket i Tunnsjø og Linvasselv kraftverker.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.

Restriksjoner på kjøring av Tunnsjø kraftverk m.m.

Tappingen fra det norske magasin i Limingen foregår gjennom Tunnsjø kraftverk.

For å sikre fyllingen av Limingen, må kjøringen av Tunnsjø kraftverk ordnes slik at det pr. 15. juli hvert år i Limingen er lagret for vintertapping til Tunnsjø kraftverk minimum 150 mill.m³ overført vann, og at alt driftsvann til Tunnsjø kraftverk tas fra Namsvatnmagasinet i den tid magasinifylling pågår.

Hvis snømålinger mv. viser at Limingens eget felt vil gi over 50 mill.m³ tilskott til fylling av den norske magasindel før 15. juli (etter at den svenske del på 560 mill.m³ er fylt), kan overføringen fra Namsvatn reduseres tilsvarende.

I den tid isen ikke er kjørbær, kan vannføringen gjennom Tunnsjø kraftverk korttidsreguleres mellom 0 m³/sek og 63,5 m³/sek.

Fra det tidspunkt isen er kjørbær og til vårflommen begynner kan vannføringen likeledes reguleres mellom de samme grenser, men dog slik at differansen mellom vannføring overført fra Namsvatn og vannføring gjennom Tunnsjø kraftverk ikke fører til større stigning i Limingen enn 2 cm i løpet av et døgn eller del av et døgn, og 7 cm i løpet av en uke eller del av en uke.

Hvis Ångermanälvens Vattenregleringsföretag ikke utnytter sin stigningsrett fullt ut, kan Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk etter avtale med foretaket benytte det som er ledig av den samlede stigningsrett som er 10 cm i løpet av et døgn eller del av døgn, 20 cm i løpet av en uke eller del av uke, 40 cm i jul- og nyttårshelgen og 40 cm i to på hverandre følgende uker eller lengre sammenhengende periode enn to uker.

Når kjøringen av Tunnsjø kraftverk opphører om våren, skal denne stans koordineres med overføringen fra Namsvatnet.

Ved maskinskade som betinger lengre driftsstans i Tunnsjø kraftverk, kan vann tappes forbi kraftverket ved hjelp av anordning for slik tapping.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand.

Det skal føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentlige interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.

4.

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Energidepartementet.