

GEIR SKJEVRÅK
Setesdalsvegen 2204
4745 BYGLAND

Vår dato: 17.10.2022

Vår ref.: 202110364-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Bygging av Hoslemo minikraftverk er vurdert konsesjonspliktig - Bykle kommune, Agder

Vi viser til melding av 6. juni 2021 om bygging av Hoslemo minikraftverk i Otra, Bykle kommune, Agder fylke. NVE skal på bakgrunn av opplysningene i meldingen avgjøre om utbyggingen medfører slike skader eller ulemper for allmenne interesser at tiltaket må ha konsesjon etter vannressursloven § 8.

Orientering om tiltaket

Minikraftverket er planlagt på østsida av Berdalsbruvegen i Otra-vassdraget, i Bykle kommune. Planlagt årsproduksjon angis til 4 GWh. Se tabell 1 for flere detaljer.

Tabell 1. Hoveddata hentet fra melding om bygging av Hoslemo minikraftverk.

Hoveddata			
TILSIG			Ev. alternativ
Nedbørfelt	827 km ²	(NEVINA)	
Middelavrenning i felt (1961-90)	46,4 l/s/km ²	(NEVINA)	
Middelvassføring (1961-90)	38,4 m ³ /s	(NEVINA)	
Alminnelig lågvassføring	2,1 m ³ /s	(NEVINA)	Skalert 1,998 m ³ /s (1984-2016)
Planlagt minstevassføring	2,1 m ³ /s		
NVE Målestasjon 21.21.0	5,93 m ³ /s	Q _{middel} Hoslemo	Perioden 1984 – 2014
VASSUTTAK			
Inntak (120 m brei terskel)	699,3 moh.	(frå nivellement)	
Avlaup	682,4 moh.	(frå nivellement)	
Volum på inntaksmagasin	0 m ³		
Lengde influert elvestrekning	494 m		
Høgd på inntaksdam	2 – 3 m		
Diameter på røyr/kanal	DN 2500 / 5 m ²		
Tal på røyr-gater	1 stk.		
Maksimalt vassuttak	9 m ³ /s	Tilnærma Q _{middel} x1,5	
Lengde på kanal/røyr/sjakt	328 meter		



NVEs vurdering

Om konsesjonspliktavurdering

En konsesjonspliktavurdering er en enkel forhåndsvurdering for å avgjøre om tiltaket kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser knytta til vassdraget. Vurderingen er basert på eksisterende kunnskap og er en beslutning om hvilket lovverk tiltaket skal bli behandlet etter. Hvis et tiltak er konsesjonspliktig må det søkes om konsesjon etter vannressursloven § 8. Hvis det ikke er konsesjonspliktig etter vårt lovverk, må det avklares med andre myndigheter, for eksempel kommunen og/eller Statsforvalteren. I en konsesjonspliktavurdering inngår ikke vurdering av fordeler. I en konsesjonsbehandling derimot, skal konsesjonsmyndigheten veie fordelene opp mot ulempene. Vilkår kan bare gis gjennom en konsesjonsbehandling.

Vassdraget er regulert

I mottatt melding oppgis det at det oppstrøms tiltaksområdet har vært reguleringer siden 1915, i regi av Otteraaens Brugseierforening. Gjeldende konsesjon ble gitt til Otteraaens Brugseierforening ved kgl.res. 3. oktober 2003. Oppstrøms tiltaksområde ligger blant annet magasinene Vatnedalsvatn og Hartevatn. I konsesjonen er det satt vilkår om at det fra Hartevatn skal slippes en minstevannføring på 2 m³/s i perioden 15.06–15.09, og resten av året minst 0,5 m³/s. Videre er det satt vilkår om at vannføringen målt ved Hoslemo målestasjon aldri må være under 4 m³/s fra snøsmeltingens begynnelse til 15. oktober og 2 m³/s resten av året. Hoslemo minikraftverk er planlagt plassert på strekningen mellom Hartevatn og Hoslemo målestasjon.

Minstevannføring og allmenne interesser

I 1979 ble det gitt en ny konsesjon for Øvre Otra i forbindelse med en planendringssøknad (kgl.res. 16.03.1979). I departementets vurdering ble størrelsen på minstevannføringen nedstrøms Hartevatn diskutert. Minstevannføringsslipet ble på strekningen vedtatt økt på bakgrunn av forurensingssituasjonen, og fordi elvestrykene i Øvre Setesdal representerer en viktig del av landskapsopplevelsen, og har betydning for lokalbefolkningen og turister. Friluftsliv og fiske blir også nevnt som interesser knytta til denne delen av vassdraget. I revisjonsdokumentet for revisjon av Otravassdraget, som ble åpnet i 2019, oppgis det at i den øvre delen av vassdraget er det mange hytter, og mange mennesker som aktivt bruker fjellområdene og de vassdragsnære områdene.

NVE mener på bakgrunn av vurderingene gjort i forbindelse med konsesjonen fra 1979 og opplysningene fra revisjonsdokumentet, at det er allmenne interesser knytta til strekningen nedstrøms Hartevatn. Konsesjongitt minstevannføringen gir sammen med restfeltet den dynamikken som er i vassdraget i dag, og sikrer verdier og opplevelsen av vassdraget. Selv om det planlagte minikraftverket ikke direkte påvirker det konsesjongitte kravet om minstevannføring, så vil det kunne påvirke verdier som minstevannføringen sammen med restfeltet var tenkt å ivareta.

Videre i revisjonsdokumentet for revisjon av Otravassdraget oppgis det at om vinteren, i perioder med lavt tilsig, er utfordringer med at vannet fryser til is på elvestrekningen



mellom Hartevatn og Hoslemo målestasjon. Det kan igjen medføre at det må tappes mer vann enn angitt minstevannføring fra Hartevatn, for å sikre minimum 2 m³/s ved Hoslemo. NVE konstaterer at en utbygging av Hoslemo minikraftverk kan ha negativ innvirkning på denne situasjonen, og at dette er noe som må vurderes i en eventuell konsesjonsbehandling.

Oppsummering

Hoslemo minikraftverk skal ta ut vann på en strekning der det er pålagt minstevannføring. NVE mener at dette kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser tilknyttet vassdraget. Hvis kraftverket skal kunne realiseres kan det derfor være behov for å sette vilkår, noe som kun er mulig gjennom en konsesjonsbehandling.

NVEs vedtak

Med hjemmel i vannressursloven § 18 og delegering til NVE fra Olje- og energidepartementet av 19. desember 2000, vedtar NVE at tiltaket trenger konsesjon etter vannressursloven § 8.

Når det gjelder krav til innhold og forklaring av saksgangen i en konsesjonssøknad, se NVEs hjemmesider på www.nve.no/konsesjoner.

Kommunen er konsesjonsmyndighet i mindre vannkraftsaker

Kommunen er konsesjonsmyndighet for kraftverk med installert effekt mindre enn 1 MW, jf. vannressursloven § 64. Alle konsesjonssøknader skal sendes inn til NVE, som videresender søknaden til kommunen dersom den ikke er omfattet av noen av unntaksbestemmelsene i «Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker», § 1.

Komplett søknad sendes til nve@nve.no eller per post til Norges vassdrags- og energidirektoratet, Postboks 5091 Majorstuen, 0301 Oslo.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

**Mottakerliste:**

GEIR SKJEVRAK

Kopimottakerliste:

Bykle kommune

STATSFORVALTEREN I AGDER

AGDER FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.