

Ødynhaug, 01.10.2026

Vedr ny 132 kV Orkdal – Gjølme – konsekvenser Hemnevegen 223 - gnr 194/63

Vi registrerer at vår bolig er spesielt nevnt i konsesjonssøknaden under pkt 5.7 – Elektromagnetisk felt. Det er viktig for oss å ytre vår bekymring rundt dette, som gjelder Hemnevegen 223, gnr 194/63.

Vi registrerer at det i konsesjonssøknaden er skrevet: «*Tiltak for å få et akseptabelt magnetfelt for disse eiendommene kan være høyere master, flytting av mastepunkt sideveis eller endring av faserekkefølge på det ene settet av liner.*»

Vi er bekymret over at ordlyden er «kan» og at vi ikke har noen informasjon om hva som blir gjort ved vår bolig. Bekymringen gjelder både for oss som bor der i dag, samt hvilke konsekvenser det vil få for et evt boligsalg i fremtiden. Ingen vil kjøpe en bolig hvor det er fare for stråling og potensielt fare for egen helse. Vi har lest igjennom søknaden flere ganger, og det er umulig for oss som privatpersoner uten fagkunnskap på dette området å forstå all teknisk info og stille de riktige spørsmålene rundt søknaden. For oss er det viktig at vi tross alt kan bo her videre uten fare for egen helse og at vi kan selge boligen på et tidspunkt når vår alder tilsier en enklere boform.

Vi føler at vi ikke har fått tilstrekkelig informasjon om løsningen ved vår bolig. I 2023, etter et møte på rådhuset i Orkland kommune, fikk vi svar fra Daniel Morken hos Tensio TS: «*Vi planlegger å trekke den nye linjen noe lengre ifra deres eiendom enn dagens 132 kV linje*». Etter dette har vi ikke fått mer informasjon fra Tensio TS om hvor langt ifra vår eiendom den er tenkt å gå. Dersom linjen flyttes i retning sør, vil den ikke da komme i konflikt med annen/andre bolig(er)? Vi ønsker oss eksakt info om hvor linjestrekket kommer og i hvilken høyde det er planlagt akkurat her.

I konsesjonssøknaden står det også følgende: «*I bygg der folk oppholder seg langvarig, som bolighus, skoler, barnehager etc., skal verdien på magnetfeltet ikke overstige utredningsverdien på 0,4 μT i snitt over året, som følge av tiltaket*».

Vi antar derfor at det i perioder med veldig høy belastning vil være høyere verdi. Fordi linjen inngår i ny kraftleveranse til Ustmarka og Grønøra hvor det er planlagt større industrietableringer, ser vi det som sannsynlig at belastningen vil bli høy ganske ofte. Vi er fremdeles bekymret for at det stadig oftere være så høye verdier at det vil nå opp i grenseverdier for hva som er helsefarlig. Jo mer industri, jo mer strøm. Vi skjønner at behovet for strømtilgang er enormt stort hos flere aktører som ønsker å etablere seg, kanskje spesielt en evt batterifabrikk. Det vil kreve enorme forsyninger av strøm, og da er vi bekymret for å skulle ha en linje med så å si kontinuerlig høy belastning i nærheten.

Med hilsen

Ingeborg Kårmo og Jan Olav Bolme

Tlf. 48 25 58 25/47 87 54 21

ingeborg.karmo@adresseavisen.no – jabol@equinor.com