



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Anleggskonsesjon

Meddelt:

SMÅKRAFT AS

Organisasjonsnummer: 984 616 155

Dato: 18.12.2023

Varighet: 07.12.2023

Ref.: 202309267-16

Kommune: Gratangen

Fylke: Troms og Finnmark



Vi viser til søknad av 17. august 2023. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Småkraft AS tillatelse til nettilknytning av Øvre og Nedre Foldvik kraftverk, samt elektriske anlegg i kraftstasjonene. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet av 31. oktober 2019.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg:

1. Nedre Foldvik kraftverk

Bygge og drive følgende anlegg:

- En ca. 30 meter lang jordkabel med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3x1x240 mm², fra Nedre Foldvik kraftstasjon til tilknytningspunkt i overliggende nett
- En ca. 2,1 km lang jordkabel med nominell spenning 1 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende PFSP 3x50mm² AFV/16mm² fra Nedre Foldvik kraftstasjon til hovedinntaket til kraftverket. Kabelen legges i samme grøft som rørgate til inntakspunktet.

I Nedre Foldvik kraftstasjon:

- Én transformator med omsetning 6,6/22 kV og ytelse 6,2 MVA
- Én generator med ytelse 5,5 MVA og nominell spenning 6,6 kV
- Én stasjonstransformator med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 100 kVA
- 2 stk. transformatorer for inntaksforsyning, hver med omsetning 0,4/1 kV og ytelse 50 kVA
- Innendørs koblingsanlegg med 4 stk. bryterfelt og nominell spenning 22 kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg

2. Øvre Foldvik kraftverk

Bygge og drive følgende anlegg:

- En ca. 2,1 km lang jordkabel med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3x1x95 mm², fra Øvre Foldvik kraftstasjon til tilknytningspunkt i overliggende nett. Kabelen legges delvis i samme grøft som rørgate og delvis i felles grøft med tilknytningskabelen fra Nedre Foldvik kraftverk.
- En ca. 2 km lang jordkabel med nominell spenning 1 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende PFSP 3x50mm² AFV/16mm² fra Øvre Foldvik kraftstasjon til hovedinntaket til kraftverket. Kabelen legges i samme grøft som rørgate til inntakspunktet.
- En ca. 1,3 km lang jordkabel med nominell spenning 0,4 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende PFSP 3x50mm² AFV/16mm² fra Øvre Foldvik kraftstasjon til sideinntaket til kraftverket. Kabelen legges i samme grøft som rørgate til inntakspunktet.



- En ca. 1,5 km lang jordkabel med nominell spenning 1 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende PFSP 1 kV 3x50 mm² AFV/16 mm² fra hovedinntaket til dam Foldvikvatn. Kabelen legges i eksisterende vei på samme strekning.

I Øvre Foldvik kraftstasjon:

- Én transformator med omsetning 22/6,6 kV og ytelse 2,6 MVA
- Én generator med ytelse 2,4 MVA og nominell spenning 6,6 kV
- Én stasjonstransformator med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 100 kVA
- 2 stk. transformatorer for inntaksforsyning, hver med omsetning 1/0,4 kV og ytelse 50 kVA
- Innendørs koblingsanlegg med 4 stk. bryterfelt og nominell spenning 22 kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Ved dam Foldvikvatn:

- Én transformator (innendørs) med omsetning 1/0,4 kV og ytelse 50 kVA

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «*Foldvik – oversikt over jordkabeltraseer*» vedlagt denne konsesjonen. Kabeltrasé mellom hovedinntaket for Øvre Foldvik kraftverk og dam Foldvikvatn skal bygges som vist i kart merket «*Kabeltrasé – dam Foldvikvatn*» vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Småkraft AS 07.12.2023, NVE-ref. 202309267-12, bortfaller herved.



Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 07.12.2023.

2. Fornyelse

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest ett år før konsesjonen utløper.

Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen 5 år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE.

Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



9. Tilsyn

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg. Utgifter forbundet med NVEs tilsyn dekkes av konsesjonæren.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 22. januar 2024 eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Inga Nordberg
direktør

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.