

Manøvreringsreglement

for Haugdalsvassdraget.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 1930.)

1. A.

Reguleringsmagasiner.

Vatn	Nat.vst.	Reg.grense		Oppd. m	Senking m	Reg.høyde m
		Øvre	Nedre			
Gobotvatn	516,0	536,5	516,0	20,5	—	20,5
Storevatn	693,41	703,61	671,61	10,2	21,8	32,0
Svartevatn	752,54	781,54	733,54	29,0	19,0	48,0
Hjortetjern	782,84	781,54	760,54	÷1,3	21,0	21,0
Hjortevatn	785,0	790,0	765,0	5,0	20,0	25,0
Skjerjevatt	799,06	815,56	764,06	16,5	35,0	51,5
Smalevatn	813,9	820,0	803,0	6,1	10,9	17,0
Nedstevatt	585,0	585,0	582,0	—	3,0	3,0
Meinshemdevatt	773,2	781,54	751,2	8,34	22,0	30,34

Samtlige dammer utføres med faste overløp. Vasstanden i de enkelte vatn stiger derfor noe over øvre reguleringsgrense under flom. De tillatte reguleringsgrenser skal angis med faste og tydelige merker ved de enkelte magasiner.

1 B.

Overføringer.

- Avløpet fra øvre del av Årdalselv (1,3 km²) og fra Rundevasselv (3,3 km²) i Førdevassdraget overføres til Smalevatn i Haugdalsvassdraget.
- Avløpet fra Meinshemdevatt (2,5 km²) overføres fra Kringlebotnvassdraget til Svartevatt i Haugdalsvassdraget.
- Del av Storevatns nedbørfelt (3,5 km²) i Haugdalsvassdraget overføres til Svartevatt i samme vassdrag.
- Avløpet fra Glupsedalsvatn (2,4 km²) og Krangledalsvatn (3,0 km²) overføres fra Kringlebotnvassdraget til h.h.v. Hjortevatt og Harekupvatn i Haugdalsvassdraget.

2.

Det skal ved manøvreringen has for øye at den tidligere flomvassføring i Haugdalselva så vidt mulig ikke forøkes. For øvrig kan vannslippingen foregå etter Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskaps behov.

3.

Raske økinger i vassføringen fra Gobotvatn skal varsles i Haugdalen så god tid i forveien som mulig og på den måte som departementet til enhver tid bestemmer.

4.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger, som godtas av vedkommende departement.

Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan bestemme hvor damvokterne skal bo, og at de skal ha telefon i sine boliger.

5.

Det skal påsees at flomløp ikke hindres av is eller lignende, samt at dammene til enhver tid er i god stand.

Om det forlanges skal det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander og eventuelt observeres og noteres nedbørmengder, temperatur m. v.

Av protokollen sendes, om det forlanges, avskrift til Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

6.

Mulig tvist om dette reglements forståelse blir å avgjøre av vedkommende regjeringsdepartement.

7.

Forandringer i dette reglement kan foretas av Kongen etterat de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.