



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Fjuel Tromsø AS

Organisasjonsnummer: 925 302 961

Dato: 04.06.2026

Varighet: 04.06.2076

Referanse: NVE 202521705-5

Kommune: Tromsø

Fylke: Troms



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 27. februar 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Fjuel Tromsø AS tillatelse til å bygge, eie og drive et landstrømanlegg for cruiseskip i Breivika havn i Tromsø. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

Landstrømanlegg i Breivika havn i Tromsø kommune:

- Et stasjonsområde på ca. 130 m² som angitt på kart og figur vedlagt konsesjonen
- En nettstasjon (kontainerløsning) med grunnflate ca. 105 m² og høyde ca. 8,5 meter med:
 - Transformator med omsetning 11/0,69 kV og ytelse 12 MVA
 - Transformator med omsetning 11/6,6 kV og ytelse 12 MVA
 - En omformerenhet med spenning 0,69 kV, ytelse 12 MVA og frekvensomforming fra 50 Hz til 60 Hz
- To stk. kabelanlegg med:
 - Tre sett kabler med lengde på ca. 30 meter fra nettstasjon til kaishap 1, med nominell spenning på 11 kV og 6,6 kV og tverrsnitt tilsvarende minimum strømføringssevne TSLF HD 4 x 1 x 400 mm² AL
 - Tre sett kabler med lengde på ca. 320 meter fra nettstasjon til kaishap 2, med nominell spenning på 11 kV og 6,6 kV og tverrsnitt tilsvarende minimum strømføringssevne TSLF HD 4 x 1 x 400 mm² AL
- To stk. kaishap med grunnflate ca. 2 m² og høyde ca. 2,5 meter
- Nødvendig høy- og lavspenningsanlegg

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart, visualiseringer og tegninger merket «Situasjonskart landstrømanlegg Breivika, Tromsø», «3D-Visualiseringer» og «Situasjonsplan Nettstasjon Breivika, Tromsø» vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget som beskrevet i denne konsesjonen og satt i drift innen 1 år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggetekniske krav

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf.

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.