

**Fra:** "Stian Vestnes" <stian.vestnes@linja.no>  
**Sendt:** fredag 14. juni 2024 08.44.29  
**Til:** "RME" <rme@nve.no>  
**Kopi:** "Trond Søreide" <trond.soreide@linja.no>  
**Emne:** 202320123

Innspill til forslag til endring i leveringskvalitetsforskriften.

Siden 2019 har jeg planlagt over 3000 stanser og kan knapt huske at noen har klaget over at 48 timers varsling er for lite. Å øke dette til 72 timer er ikke verdens undergang, men jeg ser vel ikke helt nødvendigheten med det.

Når det kommer til varsling av kraftverk tilknyttet spenningsnivå mellom 1k og 22kv, så ser jeg mørkt på en slik endring. Vi har en god dialog med kraftprodusenter i nettet i dag og varsler de i rimelig tid før stans, så lenge vi får inn bestilling av stans tidlig nok. Mange av de som planlegger arbeid i nettet har ikke den driftsmessige kunnskapen til å vurdere om her er kraftverk som blir berørt. Dvs at våre rutiner med at bestilling av stans i distribusjonsnettet skal komme inn til driftssentralen senest 4virkedager før stans må potensielt økes betraktelig. Det ser jeg ikke som forenelig med den krevende hverdagen prosjektingeniører og montører har i dag.

Det tilhører sjeldenheten at kraftverkseiere klager på utkoblinger og når de gjør det så har vi en god dialog på om stansen bør flyttes til et mer gunstig tidspunkt for dem.

Vennlig hilsen

**Stian Vestnes**  
Senioringeniør Driftssentralen  
T: +47 415 014 04

**Linja**