

	Kvikkleirekartlegging i Trondheim Innmelding til NVE	
Oppdrag	193-413905 Strinda transformatorstasjon	
Sone nr	193	
Sone-navn	Blakli	
Delsone		
Ny(e) sone(r)	Utvidelse av sonen i retning østover?	
Utredningsnivå	Reguleringsplan Omregulering av område til næringsformål, området ligger på grensen til kvikkleiresonen. Detaljer vedrørende byggesaken er også omhandlet.	
Retningslinje for utredningen	NVEs retningslinje 1-2008 05.03.2009	
Utførende	Multiconsult Region Midt Kontaktperson: Ingrid Havnen	
3. partskontroll	Rambøll	
Hva er gjort	Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Det er laget en skisse for revidert kvikkleiresone. Aspekter vedrørende byggesaken er også vurdert, blant annet byggegrop for den nye transformatorstasjonen, kranfundament, omlegging/åpning av Steindalbekken og flytting av vannledning.	
Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen	Ingen mellomlagring av masser på tomt, åpning av bekkeløpet er ikke anbefalt, omlegging av vannledningen er anbefalt å skje seksjonsvis. etablering av kranfundament må skje på anvist plass med beskrevne masser rundt fundamentet. Noe masseutskifting må også gjøres.	
Revisjon av eksisterende kvikkleiresone	Ny grense for kvikkleiresone	Ja
	Endret faregrad	
	Hvis ja: Ny faregrad	
Kvikleirekartet viser (sett kryss evt. begge)	Kvikkleire	X
	Sprøbruddmateriale	X
Referanser[1].	413905-1, Grunnundersøkelser, geoteknisk vurdering, jan.2010	

Vedlegg

[1] Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.

