

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Dokumentnummer:	Deres referanse:	Saksbehandler:	Dato:
25/664-6	201705405-527	Marlin Øvregård Løvås	10.06.2025

Uttale - Konsesjonspliktig endring ved Gismarvik transformatorstasjon

Viser til brev av 08.05.2025 hvor NVE har sendt på høring søknad om endring av tidligere gitt konsesjon til Gismarvik transformatorstasjon. Vi beklager at vår uttale kommer etter at høringsfrist er gått ut.

Bakgrunn

Statnett har søkt om konsesjonspliktige endringer etter energiloven. Endringene går ut på;

- Noe endret plassering av inngjerdet areal på Gismarvik transformatorstasjon, inngjerdet totalareal er fortsatt ca. 60,5 daa
- Ny permanent vei AV1 på 250 m, med veibredde ca. 6 m
- Nytt kombinert massetak og permanent masselager D3G med areal ca. 10 daa
- Endring av trasé for jordkabel over en strekning på ca. 215 m

Vurderinger

Etablering av stasjonen og ny permanent veg AV1 vil medføre utfylling i Steinsvatnet. Omsøkt endring er opplyst å medføre mindre utfylling i vannet enn den opprinnelige tillatelsen. Statnett skriver at Steinsvatnet allerede er under nedtapping i forbindelse med andre tiltak innenfor industriområdet. Som kommunen har påpekt tidligere er vi ikke kjent med at det er gitt en tillatelse til nedtapping av vannet, selv om det ligger i et område som er regulert til industri. NVE har i brev av 30.05.2025 vurdert at inngrepet til Statnett i Steinsvatnet ikke er konsesjonspliktig etter vannressursloven. Kommunen legger til grunn at utfyllingen blir behandlet etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

Nytt kombinert massetak og permanent masselager D3G vil ligge i et område regulert til industri i områdeplanen for Haugaland Næringspark. Kommunen vil påpeke at det er viktig at det blir gjort tilstrekkelig tiltak for å sikre at terrengarbeidet ikke fører til negative konsekvenser for Steinsvatnet. Det er opplyst at det skal etableres et sedimentasjonsbasseng for å hindre at sedimenter og jordpartikler kan påvirke vassdrag nedstrøms. Det bør stilles krav til utforming, drift og vedlikehold av dette. Kommunen forutsetter at masselageret kun skal benyttes for masser som oppstår i dette prosjektet, og at det blir stilt vilkår om at det skal avsluttes når prosjektet avsluttes.

Endring av trase for jordkabel synes fornuftig da den vil ligge parallelt med Fagnes kabel, og medfører mindre inngrep enn om den skulle ligge hvor den opprinnelig er godkjent. Kommunen gjør oppmerksom på at

Haugaland Næringspark i forbindelse med etablering av Fagnes regionalnettstasjon har sendt inn forslag til tiltaksplan for graving i forurensset grunn i dette området, jf. forurensningsforskriften kap 2. Denne er til behandling i kommunen nå.

Det fremgår forøvrig av søknaden fra Statnett at tidligere godkjent permanent masselager D1G er tatt i bruk. Som kommunen påpekte i sin uttale til detaljplan så er det i området hvor masselager D1G er planlagt tidligere registrert mindre forurensninger i grunnen. Deler av område har tidligere vært benyttet til deponi. Vi viser til forurensningsforskriften § 2-4; *«Dersom det er grunn til å tro at det er forurensset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen»*.

Kommunen forutsetter at Statnett har dialog med Haugaland Næringspark rundt anleggsarbeider og hvordan masselager og annet arbeid i næringsparken skal foregå og ferdigstilles.

Med hilsen

Asbjørn Moe
Kommunalsjef teknisk og næring

Åshild Austerheim Milje
Seksjonsleder forvaltning

Dokumentet er godkjent elektronisk.