

Manøvreringsreglement

for regulering av Follavassdraget i Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke

(Erstatter reglement gitt ved kgl. res. av 13.11.1936)

1.

Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	Reg. grenser		Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Follavatnet	172,60	182,10	172,60	9,50	0,0	9,50
Holden	290,60	300,60	290,60	10,0	0,0	10,0
Strømsetervatnet	252,40	259,40	252,40	7,0	0,0	7,0

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Høydene refererer seg til SKs høydesystem (NN 1954).

De øverste 3,5 m av Follavatnet og de øverste 4 m av Holden omfattes av konsesjon av 13.11.1936. De øvrige reguleringshøyder er ikke konsederte.

Pumping

Tilslutning til Follavatnet kan pumpes opp i Holden via Brattingfoss pumpekraftverk for lagring.

Overføringer

Avløpet fra Brattreitelva (20,4 km²) overføres til Follavatnet.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øyet at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene såvidt mulig ikke økes.

Follavatnet kan kortidsreguleres mellom kote 182,10 og kote 181,10.

Fra overføringspunktet i Brattreitelva skal det slippes 0,1 m³/s hele året. Er tilsiget mindre slippes hele tilsiget. I tillegg slippes det tre flommer årlig på 1 m³/s over to døgn etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen.

Det skal slippes 0,5 m³/s hele året fra Strømsetervatnet. Hvis vannstanden er på LRV og tilsiget er under 0,5 m³/s, slippes hele tilsiget.

I perioden 1. juni til 1. september skal det ikke

tappes fra Strømsetervatnet bortsett fra pålagt minstevannføring så lenge vannstanden er under kote 258,40. Kravet til fylling kan fravikes ved prognoser om forventet flom.

Fra Follavatnet skal det slippes en minstevannføring på 0,1 m³/s gjennom hele året. I tillegg slippes det tre flommer årlig på 1 m³/s over to døgn etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen.

For øvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringsperioden.

4.

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.