

Fra: "Christoffer Aalerud" <christoffer.aalerud@sks.no>
Sendt: tirsdag 27. juni 2023 12.07.07
Til: "Ylva Bencze Rørå" <ybro@nve.no>
Kopi: "Stig Grønli" <stig.gronli@sks.no>
Emne: Sv: Vedrørende søknad om å fravike manøvreringsreglement Kvannskarvatnet
ref 202303201-4
Vedlegg: Avtale kompensasjon Geir Vatne 2023.pdf

Hei.

Kommentarer til innkomne høringsuttalelser i forbindelse med fravik fra manøvreringsreglement for Nedre Kvannskardvatnet.

Forholdet til dyr på utmarksbeite: Lurøy kommune og grunneier Geir Vatne påpeker bortfall av gjerdeeffekten som Storåga har på beitende sau. Dette er en ulempe som også var tema i konsesjonsbehandlingen, og som ble avbøtet med pålegg om minstevannføring. SmiSto Kraft har blitt enige med Geir Vatne om en økonomisk kompensasjon som skal dekke opp for de ulempene og merarbeid som han vil bli påført i den perioden minstevannføringen i Storåga er borte. Avtalen følger vedlagt.

Forholdet til fisk: Fiskeundersøkelser gjort i konsesjonsprosessen konkluderte med at ørretbestanden i N. Kvannskardvatnet var tynn og småfallen. Det er lite sannsynlig at dette har endret seg. Det er i praksis ingen gytebekker i N. Kvannskardvatnet. Ørreten gyter mest sannsynlig i grunnvannsoppkommer i strandsonen. Vannstanden har mest sannsynlig steget nok innen gyteperioden til at de mulige gyteområdene er tilgjengelige. Et år med mindre vellykket gyting vil uansett ikke være nevneverdig negativt for ørretbestanden.

Vannforsyning hytter og beitedyr: Storåga vil ikke gå så tørr at dyr ikke kan finne vann eller at det ikke vil være mulig å hente vann for hytteiere.

Slipp av minstevannføring over dammen: Når vannstanden i Nedre Kvannskardvatnet er under LRV kan minstevannføringen kun opprettholdes ved hjelp av pumping. Vi har ikke funnet lensepumper på utleiemarkedet som er store nok til å opprettholde kravet til minstevannføring. Et eventuelt arrangement med pumping må fraktes opp med helikopter, samt at drivstoff jevnlig må flyges opp. Strømaggregatet vil måtte gå kontinuerlig i hele perioden og være sjenerende for turgåere og dyr på beite. Pumping er en usikker løsning som vil kreve jevnlig tilsyn med pumpa og strømaggregatet. Vil anser dette som en lite hensiktsmessig løsning. Vi vil gjøre det vi kan for at perioden med nedtapping blir så kort som mulig.

Med vennlig hilsen
SmiSto Kraft AS

Christoffer Aalerud

Fra: Ylva Bencze Rørå <ybro@nve.no>

Sendt: mandag 26. juni 2023 08:53

Til: Christoffer Aalerud <christoffer.aalerud@sk.s.no>

Kopi: Stig Grønli <stig.gronli@sk.s.no>

Emne: SV: Vedrørende søknad om å fravike manøvreringsreglement Kvannskarvatnet ref 202303201-4

OBS: Avsender av e-posten er utenfor organisasjonen.

Hei,

Jeg har hittil mottatt uttalelse fra Lurøy kommune og Geir Vatne. Nordland fylkeskommune skal sende over uttalelsen sin i morgen, og dersom de har noen merknader videresender jeg den.

Kan dere sende over kommentarer til de to uttalelsene dere har mottatt innen onsdag morgen? Kommentarene bør inneholde en redegjørelse av muligheten til å slippe minstevannføringen over dammen.

Med vennlig hilsen,

Ylva Bencze Rørå

Førstekonsulent

Energi- og konsesjonsavdelingen

Seksjon for vannkraftkonsesjoner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22 95 95 95 eller direkte: 22 95 94 09

E-post: nve@nve.no eller direkte: ybro@nve.no

Web: nve.no

NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan [her](#)

Fra: Ylva Bencze Rørå

Sendt: torsdag 8. juni 2023 14:38

Til: caa@sk.s.no

Kopi: Stig Grønli <stig.gronli@sk.s.no>

Emne: VS: Vedrørende søknad om å fravike manøvreringsreglement Kvannskarvatnet ref 202303201-4

Hei,

Viser til telefonsamtale i dag. For at dere skal ha mer tid til å kommentere på innkomne høringsuttalelser, så sender jeg de over fortløpende. Vedlagt er uttalelse fra Geir Vatne.

Med vennlig hilsen,

Ylva Bencze Rørå

Førstekonsulent

Energi- og konsesjonsavdelingen

Seksjon for vannkraftkonsesjoner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22 95 95 95 eller direkte: 22 95 94 09

E-post: nve@nve.no eller direkte: ybro@nve.no

Web: nve.no

NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan [her](#)

Fra: Geir Vatne <gei-vat@online.no>

Sendt: fredag 26. mai 2023 20:23

Til: NVE Høringsuttalelser <uttalelse@nve.no>

Kopi: Ylva Bencze Rørå <ybro@nve.no>; sfnopost@statsforvalteren.no; post@nfk.no;

postmottak@luroy.kommune.no

Emne: Vedrørende søknad om å fravike manøvreringsreglement Kvannskarvatnet ref 202303201-4

vedlagt følger kommentarer til høringsbrev vedrørende søknad om å fravike manøvreringsreglement for nedre Kvanskarvatnet.

Deres ref. 202303201-4

hilsen

Geir Vatne

Vassveien 66

8730 Bratland

tlf 48272910