

NVEs forslag til

Manøvreringsreglement for regulering av Rauvatn i Tverråga i Rana kommune, Nordland fylke

(Fastsatt (XX.XX.XXXX). Erstatte tidligere reglement gitt ved kgl.res av 21. desember 1967)

1.

Reguleringer

| Magasin | Naturlig vannstand kote | Reguleringsgrenser | | Oppd. m | Senkn. m | Reg. høyde m |
|---------|-------------------------------|--------------------|---------------|------------|-------------|--------------------|
| | | Øvre kote | Nedre kote | | | |
| Rauvatn | 487,39 | 489,19 | 487,39 | 1,8 | 0 | 1,8 |

Høydene referer seg til innmåling etter NN2000.

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.

Når vannstanden i Rauvatn når kote 488,89 skal tappelukene åpnes slik at vannstanden så vidt mulig ikke overstiger nevnte høyder.

I tiden fra 16. september til 30. april skal det slippes vann til Tverråga slik at vannføringen, nær utløpet av Ildgrubfossen kraftverk, sikres på minimum 500 l/s. (I deler av vinteren slippes det vann fra Tverrvatn som skal inngå i denne minstevannføringen, se manøvreringsreglementet til Bjerka-Plura). I den øvrige tiden av minstevannføringen, målt på samme sted, minimum være på 750 l/s.

Det skal installeres en omløpsventil i Ildgrubfossen kraftverk med kapasitet på minimum 800 l/s.

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis.

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Til Rana kommune avgis vann i overensstemmelse med pkt. 3 i overdragelsesdokument av 10. juli 1953.

4.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det skal føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Konesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.

5.

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Energidepartementet.

NVES forslag til nytt manøvreringsreglement