



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

WS Computing AS

Organisasjonsnummer: 921 658 702

Dato: 28.08.2026

Varighet: 09.09.2075

Referanse: NVE 202607246-11

Kommune: Skien

Fylke: Telemark



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 19.mars 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir WS Computing AS tillatelse til å bygge, eie og drive elektriske anlegg tilknyttet Gromstul datasenter i Skien kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

1. 132 kV kraftledning Gromstul transformatorstasjon bygning 1 – Gromstul transformatorstasjon bygning 2 i Skien kommune

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En om lag 535 meter lang jordkabel med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 170 kV 1 x 800 A/50.
- En om lag 525 meter lang jordkabel med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 170 kV 1 x 800 A/50.
- 4 stk. muffeanlegg med høyde omtrent 5,6 meter og grunnflate omtrent 50 m².

2. Kabel fra Gromstul koblingsstasjon til datasenterets transformatorstasjon i Skien kommune

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- Ett sett jordkabler på omtrent 800 meter med nominell spenning 132 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 2 x 3 x 1 x 800 mm² Al. Kablene går fra Gromstul koblingsstasjon til datasenterets transformatorstasjon.

Anleggene skal bygges som vist i vedlegg 1: situasjonsplan av 19. mars 2026 og vedlegg 3: oversiktskart for bygning 1 av 17. oktober 2024.

Kulepunkt 9 i anleggskonsesjon meddelt WS Computing AS 09.09.2025, NVE-ref. 202422995-6, og kulepunkt 1, 2 og 3 i anleggskonsesjon meddelt WS Computing AS 28.01.2026, NVE-ref. 202524612-3, bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget i pkt. 1 i denne konsesjonen skal settes i gang innen 9. september 2028. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

6. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf.

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Ingrid Myrtveit

seksjonssjef

Tor Carlsen

fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.