

Fra: "Aslak Aastorp" <aslak46@gmail.com>
Sendt: mandag 17. november 2025 20.42.27
Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>
Emne: Høringsuttalelse sak 202514086

Hei

Jeg uttaler meg på vegne av Furu Vassverk som er et privat vannverk i Furugrenda ca 3,5 km fra Sunndalsøra retning Oppdal som forsyner 20 husstander med vann til private husholdninger .

Vi henter vannet vårt fra et utspring i fjellsiden opp mot mot Furunebba i anslagsvis 150moh. Vannet vårt går i et lukket rørsystem til en overbygd kum som rommer ca 60.000 liter. Dette fungerer som et buffer-basseng og gir et naturlig vanntrykk mellom 2,5 til 4,5 bar. Tilsiget er ca 50.000 liter per døgn året rundt. I praksis viser det seg å dekke behovet vårt.

Vi regner med at det er en viss risiko for at en fremtidig utvidelse med tunnel kan påvirke vår vannforsyning.

Mvh
Aslak Aastorp
Formann i Furu Vassverk