

NVE
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Mer Norway AS
Kjøita 18
4630 Kristiansand
Org. Nr. 994768832

Søknad om konsesjon

Mer Norway AS søker med dette om konsesjon for drift og etablering av nettstasjon i tilknytning til ladeanlegg for elektriske kjøretøy. Nettstasjonen skal tilkobles Elvia AS høyspent nett og skal forsyne Norway AS ladeanlegg som eneste kunde. Ladestasjonen har behov for et spenningsnivå på 480VAC. Forslaget i denne søknaden vil gi et anlegg med lavere areal-, energi-, og utstyrsbehov enn en tradisjonell løsning med 400/480VAC skilletransformator. Vi søker om anleggskonsesjon med et effektbehov på 1250kVA.

Søker

Mer Norway er et av Norges ledende ladeselskaper. Selskapet inngår i Statkrafts ladesatsning, som med tilstedeværelse i Norge, Sverige, Tyskland, Østerrike og UK utgjør et større europeisk ladekonsern under fanen «Mer».

Kontaktperson

Tor-André Lønning
tor.andre.lonning@mer.eco
+47 91922930

Lovhenvvisning:

Henvisning til lovhjemmel, Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

I medhold av LOV-1990-06-29-50 «Energiloven» søkes det om anleggskonsesjon for bygging og senere drift av anlegg etter § 3-1. (Konsesjon på anlegg).

Grunneier

Viser til vedlegg «Liste over berørte grunneiere».

Grunneier er positive til at Mer Norway AS etablerer en ladestasjon på området. Grunneier og Mer Norway AS har signert en langsiktig avtale for etableringen. Grunneier har ingen motforestilling mot plassering og løsningen for den nye nettstasjonen.

Netteier

Mer Norway AS tildelte elektroentreprenør Omexom og vil ha dialog med Elvia angående utformingen av anlegget. Omexom vil ha ansvar for å ivareta funksjon som sakkyndig driftsleder for anlegget.

Nettkapasitet

Elvia bekrefter at det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte forbruket.

Kommunen

Viser til vedlegg «Uttalelse fra Ullensaker kommune»

Ullensaker kommune har gitt oss en uttalelse på at tiltaket ikke ser søknadspliktig.

Teknisk spesifisering

Transformatorstørrelse	1250kVA
Effektbehov	1000kW
Spennings sekundærside	480VAC

Offentlige og private tiltak

Netteier Elvia vil legge høyspentkabel til nettstasjonen, utover det er ikke behov for noe andre offentlige og private for gjennomføring av omsøkt tiltak.

Vi ber med dette NVE om anleggskonsesjon for drift av egne nettstasjoner som kun skal forsyne Mer Norway AS ladeutstyr.

Med vennlig hilsen

Tor-André Lønning | Mer

Vedlegg

1. Planskisse - Obs Jessheim Utvidelse
2. Standardavtale om hurtigladestasjon- Obs Jessheim
3. Nettsasjon MG600 1250kVA_MER Coop OBS Jessheim
4. Grunneieravtale nettselskap kart gnr 132 bnr 262
5. Konsesjonuttalelse fra Elvia
6. Uttalelse fra Ullensaker Kommune
7. Liste over berørte grunneiere.

Referanse

1. <https://lovdata.no/lov/1990-06-29-50/§3-1>