

# Anleggskonsesjon

**Meddelt:**

**SOLGRID FURUSETH AS**

**Organisasjonsnummer: 929485238**

---

Dato: 13.07.2023

Varighet: 01.01.2052

Ref.: 202116320-30

---

Kommune: Stor-Elvdal

Fylke: Innlandet

---



**Vi viser til søknad av 28.06.2023. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overfører anleggskonsesjon for Furuseth solkraftverk fra Solgrid AS til Solgrid Furuseth AS. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet av 31. oktober 2019.**

**Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:**

Furuseth solkraftverk med installert effekt på inntil 7,021 MWp. Ved vesentlig reduksjon i samlet installert effekt må konsesjonær søke NVE om endring av konsesjonen. Innenfor det planområdet som fremgår på kartet som er vedlagt denne konsesjonen, kan konsesjonær etablere følgende:

- solcellepanel med tilhørende fundamentering
- en transformatorstasjon med omsetning 0,8/22 kV
- jordkabel med spenning 22 kV fra transformatorstasjonen frem til tilknytningspunkt i Furuseth transformatorstasjon
- nødvendig høyspenningsanlegg
- internveier mellom adkomstveier og de ulike delene av planområdet
- nødvendige øvrige arealinngrep, herunder rigg- og lagerområder
- to adkomstveier langs eksisterende veier fra rv. 3 til planområdet

**Anleggskonsesjonen meddelt Solgrid AS 05.12.2022, NVE ref. 202116320-28, bortfaller herved.**



## Vilkår

**De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:**

### 1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 01.01.2052.

### 2. Frist for å sende inn detaljplan

Konsesjonær må sende en detaljplan for anlegget til NVE innen to år fra endelig tidspunkt for konsesjonsvedtak. NVE kan utsette denne fristen én gang med inntil ett år etter søknad fra konsesjonær, dersom det foreligger særskilte hensyn.

Konsesjonen faller automatisk bort dersom konsesjonær ikke har sendt inn detaljplan eller søknad om utsatt frist innen den overnevnte fristen.

### 3. Eierskap og drift av anlegget

Et eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift for anlegget krever godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad dokumentert med avtale og øvrige dokumenter.

Overføring av anleggskonsesjon til et annet selskap krever godkjenning fra NVE. Det samme gjelder dersom et selskap erverver mer enn 90 prosent av aksjene i selskapet som eier solkraftverket. Godkjenning kan gis etter søknad dokumentert med avtale og øvrige dokumenter.

### 4. Nedleggelse

Ved konsesjonens utløp skal konsesjonær fjerne anlegget og så langt det er mulig føre landskapet tilbake til naturlig tilstand. Konsesjonær kan søke NVE om tillatelse til å legge ned anlegget før konsesjonen løper ut.

Konsesjonær skal i god tid før planlagt tidspunkt for nedleggelse og senest ett år før konsesjonen utløper utarbeide en endelig plan for tilbakeføring av området og sende denne til NVE for godkjenning. Arbeidet med nedlegging og tilbakeføring kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Konsesjonær skal innen utgangen av det 12. driftsåret for anlegget oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av solkraftverket og tilbakeføring av området ved utløp av driftsperioden, jf. energilovforskriften § 3-5 d. Forslaget skal også redegjøre for resirkulering av komponenter i solkraftverket.

### 5. Søknad om konsesjonspliktige endringer i anlegget

Dersom det er behov for å endre spesifikasjonene av hva konsesjonen gir rett til å bygge, eie og drifte må konsesjonær søke NVE om nødvendige endringer av konsesjonen. Behovet for endringen(e) må begrunnes. Dersom endringene(e) gir endrede virkinger, sammenlignet med det som fremgår av konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen, skal de endrede virkningene utredes og beskrives i endringssøknaden.



## 6. Detaljplan

Konsesjonær skal utarbeide en detaljplan for anlegget. Anlegget skal bygges og drives i henhold til denne planen. I detaljplanen skal konsesjonær beskrive den endelige utbyggingsløsningen for solkraftverket, alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen.

Dersom utbyggingsløsningen som beskrives i detaljplanen gir endrede virkinger for miljø-samfunnsinteresser, sammenlignet med utbyggingsløsningen som fremgår av konsesjonssøknaden med konsekvensutredning, skal konsesjonær utrede de endrede virkningene og beskrive disse i detaljplanen.

Planen skal så langt det passer utarbeides i samsvar med NVEs «Rettleiar for miljø-, transport- og anleggsplan for bygging av nettanlegg». Konsesjonær skal utarbeide planen i samråd med Stor-Elvdal kommune, representanter for grunneiere og andre rettighetshavere. I tillegg skal detaljplanen for dette solkraftverket inneholde følgende:

- Dokumentasjon av ledig nettkapasitet.
- En redegjørelse for alle tekniske installasjoner og hjelpeanlegg, herunder antall paneler som skal bygges av ulike typer, fundamentering og byggehøyde- og bredde.
- En redegjørelse for sikkerheten i anlegget, herunder utforming og plassering av gjerder, porter og informasjons- og varselskilt.
- Detaljplankart som viser permanent og midlertidig arealbruk, herunder plassering av alle tekniske installasjoner og hjelpeanlegg.
- Illustrasjoner som viser anleggets endelige utforming når det er ferdig bygget.
- En fagkyndig vurdering av flomfaren og nødvendige risikoreduserende tiltak.
- En fagkyndig vurdering av faren for overflateavrenning og nødvendige tiltak for å hindre avrenning til omkringliggende terreng og vassdrag i anleggs- og driftsperioden.
- En beskrivelse av forurensingsomfanget i grustaket, og hvilke tiltak som eventuelt er godkjent av kommunen.
- En vurdering av faren for brann og lynnedslag. En beskrivelse av beredskapsrutiner utarbeidet i dialog med det lokale brannvesenet.
- En nøyaktig beskrivelse av hvor det skal gjennomføres hogst for å unngå skygge på panelene, herunder om kantsoner rundt vassdrag og lokaliteten med flommarkskog vil bli berørt.
- En beskrivelse av hvordan planområdet skal arronderes og tilpasses eksisterende terrengformasjoner. En beskrivelse av hvordan planeringen kan gjennomføres så skånsomt som mulig.
- En beskrivelse av hvordan arealene skal istandsettes og hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre at arealene revegeteres med stedegen vegetasjon.
- En beskrivelse av internkontroll for landskap og miljø og avvikshåndtering i anleggsperioden.



Konsesjonær skal i tilknytning til detaljplanleggingen av solkraftverket oversende Shape/SOSI-filer for det endelige planområdet til NVE.

Dersom detaljplanen forutsetter fjerning av kantvegetasjon, må det foreligge en dispensasjon fra Statsforvalteren før detaljplanen kan godkjennes.

Anleggsarbeidene skal så langt det passer følge prinsippene i NVEs «veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg».

Konsesjonær skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av planområdet. Arbeidene skal være ferdig senest to år etter at anlegget er satt i drift.

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til detaljplanen og eventuelt andre vilkår/planer.

Kostnader forbundet med NVEs saksbehandling av detaljplan og tilsyn med anlegget skal dekkes av konsesjonær.

Anleggsarbeidet kan ikke starte før detaljplanen er godkjent av NVE.

## **7. Melding om produksjonsstart**

Konsesjonær skal sende skriftlig melding til NVE med dato for når alle panelene iht. detaljplan leverer strøm til kraftnettet.

## **8. Kontaktperson og informasjon**

Konsesjonær skal ha en kontaktperson for solkraftverket med nødvendig kompetanse.

Konsesjonær skal etablere en nettside for anlegget. Nettsiden skal holdes oppdatert gjennom hele konsesjonsperioden, og skal som minimum gi opplysninger om følgende: kontaktinformasjon til overnevnte kontaktperson, faktainformasjon om anlegget, og informasjon om hvilken fase prosjektet befinner seg i og sentrale milepæler med tidsangivelse/-plan, relevante offentlige tillatelser

## **9. Rapportering av ulykker og uønskede hendelser**

Konsesjonær skal umiddelbart melde fra til NVE dersom det oppstår en ulykke, nesten-ulykke eller en uønsket hendelse i tilknytning til anlegget som kan innvirke på allmennhetens sikkerhet eller føre til vesentlig skade på miljøet.

Konsesjonær skal sende en skriftlig redegjøring for hva som har skjedd, hvordan ulykken eller hendelsen er håndtert og hvilke tiltak som er satt i verk for å hindre gjentakelser til NVE innen tre måneder etter at ulykken/hendelsen inntraff.

## **10. Kostnadsrapportering til NVE**

Konsesjonær skal oversende investeringskostnader til NVE innen et halvt år etter at kraftverket er satt i drift. Kostnadsdataene skal som et minstekrav være fordelt på moduler, vekselrettere, monteringsystem, kabler og elektrisk utstyr, nettilknytning, installasjonsarbeid og prosjektering. Sensitive data kan unntas offentlighet. Dokumenter som søkes unntatt offentlighet skal tydelig merkes unntatt offentlighet, med relevant lovhjemmel.

På forespørsel skal konsesjonær sende inn opplysninger om drifts- og vedlikeholdskostnadene til NVE i hele konsesjonsperioden.



## 11. Produksjonsregistreringer

Konsesjonær skal foreta produksjonsregistreringer for anlegget og lagre dataene i hele konsesjonsperioden. På forespørsel skal konsesjonær sende inn produksjonsdata til NVE i hele konsesjonsperioden.

## 12. Statusrapport og etterundersøkelser

Basert på erfaringer fra oppstarten av anlegget skal Solgrid vurdere aktuelle etterundersøkelser. Dette skal vurderes i en statusrapport som beskriver erfaringer fra første driftsår. Rapporten skal sendes til NVE innen utgangen av andre driftsår.

NVE kan pålegge konsesjonær å gjennomføre og bekoste nødvendige undersøkelser av mulige virkinger for berørte interesser i driftsperioden. NVE kan i vedtak fastsette nærmere vilkår om undersøkelsene.

## Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 23. august 2023 eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no).

Inga Katrine Johansen Nordberg

direktør

Svein Grotli Skogen

seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*