

STATKRAFT ENERGI AS  
Postboks 200 Lilleaker  
0216 OSLO

**Vår dato:** 02.03.2023

**Vår ref.:** 202302210-6 Oppgis ved henvendelse

**Deres ref.:** MXAJTU

## **NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Bergsvatnet i perioden 13.03. - 14.04.2023, Høyanger kommune**

Vi viser til søknad av 01.02.2023 fra Statkraft Energi AS om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Bergsvatnet.

### **Om søknaden**

Bergsvatnet ligger i Øyrelvassdraget og er inntaksmagasin til kraftverket Høyanger K5A. Bergsvatnet er regulert mellom LRV kote 568,74 og HRV kote 597,35. Øst i magasinet er det en gammel dam med høyde kote 578,5 rett innenfor den nye dammen som holder dagens HRV. I området mellom ny og gammel dam ligger en luke som nå har en lekkasje og en pakning på luka må skiftes. For å komme til luka må arealet mellom de to dammene, estimert til ca. 8500m<sup>2</sup>, tørrlegges. Det søkes derfor om å få tappe denne delen av magasinet ned til kote 562, dvs. 6,74 m under LRV. Det er bare arealet mellom de to dammene som blir berørt av nedtappingen, siden den gamle dammen vil holde vannstanden over LRV i størstedelen av magasinet. Arbeidet er planlagt å ta ca. 3 uker og det søkes derfor om å få tappe ned i perioden 13. mars til 14. april 2023.

Søker opplyser om at det vil bli tråkket skispor langs den nordlige delen av magasinet, men ikke nær dammen. Utsatte områder ved dammen vil bli markert ved behov gjennom påsken.

I søknaden opplyses det om at tilsvarende arbeid med en luke i Bergsvatnet ble utført i 2019 med referanse til NVE-sak 201901565. NVE gav den gang tillatelse til tilsvarende nedtapping i perioden 1. april til 1. mai.

### **Høring**

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

**Høyanger kommune** uttaler i e-post av 10.02.2023:



*«Høyanger kommune har ingen merknad til søknaden, men gjer merksam på at Bergsvatnet er reservedrikkevasskjelda til Høyanger»*

**Statsforvalteren i Vestland** uttaler i e-post av 13.02.2023:

*«Statsforvaltaren har ikkje avgjerande merknader til søknaden om mellombels nedtapping av Bergsvatnet. Vi konstaterer at tiltaket er nødvendig. Vi ventar ikkje at den mellombelse nedtappinga av ein liten del av magasinet vil få særlege konsekvensar for fisk eller anna naturmiljø i magasinet. Friluftinteressene ser ut til å vere ivareteke, ved at Statkraft vil leggje om eit skispor og markere utsette område ved dammen.»*

Vestland fylkeskommune har ikke avgitt noen høringsuttalelse innen fristen 17. februar.

### **NVEs vurdering**

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

For å få utført arbeidet søker Statkraft om å få gå 6,74 meter under LRV mellom ny og gammel dam i Bergsvatnet i perioden 13. mars til 14. april 2023. Selve arbeidet med å skifte pakningen på tappeluka er antatt å ta ca. 3 uker. Statkraft vurderer eventuelle negative virkninger av nedtappingen å være små og berører bare en liten del av et stort magasin.

NVE merker seg at det ikke kom inn noen vesentlige merknader til det omsøkte tiltaket under høringen. Høyanger kommune minner om at Bergsvatnet er reserve drikkevannskilde for Høyanger. NVE antar at eventuell infrastruktur for tapping av drikkevann ikke blir berørt av tiltaket, men tar det likevel med i vilkårene at Statkraft må ha orden på dette. Statsforvalteren mener den midlertidige nedtappingen av en liten del av magasinet ikke vil få særlige konsekvenser for fisk eller annet naturmiljø i magasinet.

NVE merker seg at nedtapping/tørrelgging kun vil påvirke et begrenset areal på ca. 8500 m<sup>2</sup> i forkant av den gamle dammen i Bergsvatnet. Det samme arealet ble tørrlagt ved et tilsvarende vedlikeholdsarbeid i 2019 uten at NVE er kjent med noen negative konsekvenser fra den gang. Dette arealet er lite i forhold til det totale arealet på Bergsvatnmagasinet.

NVE mener at å senke vannstanden mellom ny og gammel dam i liten grad vil påvirke miljøet i Bergsvatnet som helhet. Med bakgrunn i dette mener NVE at tiltaket ikke vil ha noen vesentlige negative virkninger for allmenne interesser.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og at fravik fra manøvreringsreglementet på gitte vilkår over en begrenset periode, ikke vil påvirke biologiske verdier vesentlig. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.



## Konklusjon

**NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi AS kan fravike manøvreringsreglementet for Bergsvatnet i perioden 13. mars til 14. april 2023. Fraviket går ut på å kunne senke vannstanden i området mellom gammel og ny dam ned til kote 562, dvs. 6,74 m under LRV.**

**Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.**

### **Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:**

- Perioden hvor vannstanden holdes under LRV skal gjøres så kort som mulig.
- Alle vannstandsendringer og vannføringsendringer ved eventuelle tappinger ut av Bergsvatnet skal skje med myke overganger.
- Bergsvatnet skal ikke tappes i tilfeller hvor det er fare for å forsterke en ev. flom nedstrøms.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før nedtappingen starter.
- NVE forutsetter at Statkraft Energi AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket, herunder status Bergsvatnet har som reserve drikkevannskilde for Høyanger.
- NVE forutsetter at Statkraft Energi AS gjennomfører sine foreslåtte avbøtende tiltak om tråkking av skispor langs den nordlige delen av magasinet, men ikke nær dammen og merking av utsatte områder ved dammen ved behov gjennom påsken.

## **Om klage og klagerett**

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg  
direktør

Carsten Stig Jensen  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*

### **Mottakerliste:**

STATKRAFT ENERGI AS

### **Kopimottakerliste:**

HØYANGER KOMMUNE  
STATKRAFT ENERGI AS - VIDAR FOSSØY  
STATSFORVALTAREN I VESTLAND  
VESTLAND FYLKESKOMMUNE



## Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrive hvilket vedtak du klager på.</li><li>• Skrive hvilket resultat du ønsker.</li><li>• Opplyse om du klager innenfor fristen.</li><li>• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen.</li></ul> <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan.</p> <p>Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er <a href="mailto:nve@nve.no">nve@nve.no</a>.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.