

Vedlegg IV: Andre konsesjoner og tilhørende krav i Maurangervassdragene

Tabell IV.I. Oversikt over konsesjoner i Maurangervassdragene som ikke inngår i vilkårsrevisjonen og tilhørende vannføringskrav.

Vassdrag	Gjeldende konsesjon	Tittel	Tillatelse	Innehaver	Vannføringskrav
Gjerdselva / Austrepollelva	20.06.2005	Bygging av Gjerde kraftverk	NVEs avgjørelse	Småkraft AS	-
Tveitelva	23.04.2007	Bygging av Tveitelva kraftverk	NVEs avgjørelse	Tveitelva Kraftverk AS	Det skal slippes en minstevannføring på 220 l/s i perioden 1.5-30.9. Resten av året skal det slippes en minstevannføring på 30 l/s. Dersom tilsiget er mindre enn dette, skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.
Bleielvi	26.06.2012	Bygging av Bråberg kraftverk	NVEs avgjørelse	Bråberg Kraft AS	I tiden 5.-30.9. skal det slippes 150 l/s. Resten av året skal det slippes 20 l/s. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.
Jondalselvi	24.10.2012	Haugafossen kraftverk	NVEs avgjørelse	Hardanger Energi AS	I tiden 1.5.-15.6. skal det slippes 2 m ³ /s. I tiden 16.6.-30.9. skal det slippes 300 l/s. Resten av året skal det slippes 60 l/s. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift. Kravet om minstevannføring på 2 m ³ /s i perioden 1.5-15.6 gjelder fra det tidspunkt det gis pålegg om smoltutsett i Jondalselvi oppstrøms inntaket til Haugafossen kraftverk. Så lenge det ikke er krav om smoltutsett skal det slippes en minstevannføring på 300 l/s i denne perioden.
Jondalselvi	22.04.2014	Brattabøelvi kraftverk	NVEs avgjørelse	Brattabøelvi Kraft AS	I tiden 1.5.-30.9. skal det slippes en minstevannføring på 230 l/s forbi inntaket. Resten av året skal det slippes 20 l/s. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.
Jondalselvi	22.04.2014	Krossdalsevli kraftverk	NVEs avgjørelse	Krossdalselvi Kraft AS	I tiden 5.-30.9. skal det slippes en minstevannføring på 500 l/s forbi inntaket. Resten av året skal det slippes 100 l/s. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.
Storelvi	19.12.2014	Bygging av Herand kraftverk	Kongelig resolusjon	Herand Kraft AS	I tiden 01.05 - 30.09 skal det slippes en minstevannføring på henholdsvis 390 l/s og 220 l/s forbi inntaket til Herand kraftverk. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaksdammen. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift. Det skal installeres en omløpsventil i kraftverket med kapasitet på minimum 30 % av maksimal slukeevne.

Gjerdselva / Austrepollelva	31.10.2017	Regulering av Rennedalsvatnet og økt installert effekt og slukeevne i Gjerde kraftverk	NVEs avgjørelse	Småkraft AS	I perioden 01.06-30.09 skal det slippes en minstevannføring på 40 l/s fra Rennedalsvatnet, og 10 l/s resten av året. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring og vannstanden i Rennedalsvatnet er på laveste tillatte nivå, skal hele tilsiget slippes forbi.
Storelvi	21.04.2021	Vannuttak fra Herandsvatnet og regulering av Vidalsvatnet	NVEs avgjørelse	Marine Harvest Norway AS	Det skal gjennom heile året sleppast ei minstevassføring frå Vidalsvatnet på 40 l/s.