



Norges Vassdrag og Energidirektorat
Konsesjonsavdelingen

Saksbehandler: Trond Ståle
Nessmo
Direkte linje:

Vår dato: 28.08.2024
Deres dato: 06.06.2024

Vår ref: 24/5922- 10
Deres ref.: 202407940-2

Høringsuttalelse 202407940 - Konsesjonsvurdering Mesnali Vannverk

Viser til høring av melding om vannverk med Nord-Mesna som vannkilde – Mesnali Vannverk – Ringsaker kommune i Innlandet, deres ref 202407940-2.

Høringsuttalelse fra Ringsaker kommune, organisasjonsnummer 864 950 582.

Svar fra Landbrukskontoret i Ringsaker kommune:
Brev fra Landbrukskontoret er vedlagt, de har ingen merknader.

Naturkartlegging:

Ringsaker kommune har gjennomført en naturkartlegging utarbeidet en Fagrapport Naturmangfold (Cowi 28.06.2024 RAP-RIM-101, versjon 01). Rapport er vedlagt.

Rapportens samlede vurdering:

«Prosjektet sin samlede påvirkning på fagtema naturmangfold vurderes til noe til middels negativ konsekvens, fordi tiltaket kan påvirke naturtyper som har status nær truet; høgstaudekog (T4-C-18) og åpen flomfastmark (T18-C-1 [5]) [6], samt område som er observert med større forekomst av arten storrap, som har status nær truet (NT) [7].»

Vannstand i Nord-Mesna som følge av vannuttak til drikkevannsproduksjon er omtalt i rapporten, med følgende konklusjon:

«Verdien til vann og strandsoner ved Nord-Mesna er "stor til svært stor verdi". Det planlagte vannverkets påvirkning på vannstanden vil være neglisjerbar, og har derfor ubetydelig påvirkning. En del av strandsonen vil bli berørt ifm. ilandføring av sjøledning til råvannspumpestasjon, men delområde 6 angår vann og strandsoner som helhet, og er dermed er vurdert til ubetydelig påvirkning. Ubetydelig påvirkning gir ubetydelig konsekvens.»

Av fritidsinteresser bemerkes Sanna badeplass ved utløpet av Bustokkelva og fritidsboliger langs Nord-Mesna. Med bakgrunn i vurdering om vannstand til neglisjerbar vurderes påvirkning på badeplass og fritidsboliger deretter til neglisjerbar.

Plansak:

Detaljregulering for Mesnali Vannverk har vært ute på høring (Nasjonal arealplanid: 3411_2024003). Komplette planforslag er under utarbeidelse og 1.gangs behandling er planlagt i september 2024.

Dialog med konsesjonshaver

Ringsaker kommune er i dialog med konsesjonshaver for Nord-Mesna, Glommen og Lågen Brukseierforening angående inngåelse av privat rettslig avtale for uttak av vann til drikkevannsproduksjon fra Nord-Mesna.

Kulturminner:

Innlandet Fylkeskommune har gjennomført registreringsarbeid på tiltaksområdet. Ringsaker kommune har mottatt informasjon om følgende kulturminner i og nær tiltaksområdet:

- ID 323149 – Steinalderlokalitet – Automatisk fredet
- ID 22399 – Steinalderlokalitet – Automatisk fredet
- ID 249518 – Veganlegg – Kommunalt listeført
- ID 285913 – Løsfunn – Ikke fredet

Vannbehandlingsanlegg

Nord-Mesna anses ikke som en hygieniske barriere. Det betyr at alle hygieniske barrierer inngår i selve vannbehandlingen i anlegget. Prosessanlegget skal dimensjoneres og utformes slik at drikkevannsforskriftens krav til rentvannskvalitet overholdes.

Videre bemerkes det at maksimalt vannuttak er beregnet til 6100m³/døgn (280m³/time) og ikke 5500m³/døgn (250m³/time) som beskrevet i brev av 24.04.2024 (ref 24/5922-2). Dette tar høyde for internt vannforbruk til spylevann i renseprosessen. Gjennomsnittlig vannuttak på 757 000m³/år er ikke endret.

Ringsaker kommune vil søke om utslippstillatelse fra Statsforvalteren Innlandet for tilbakeføring av deler av spylevannet til Nord-Mesna.

Med hilsen

Heidi Strandvik
Kst. teknisk sjef

Trond Ståle Nessmo
Prosjektleder

Dokumentet er godkjent elektronisk.