



NVE

STATKRAFT ENERGI AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 19.09.2025

Vår ref.: 202518350-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig tapping av Holbuvatn under LRV for Aura kraftverk i Litledalsvassdraget i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke

Vi viser til søknad av 11.09.2025 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Aura kraftverk. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi AS kan tappe Holbuvatn 0,5 meter under LRV i inntil 48 timer i perioden 22.09.2025 – 26.09.2025.

Vedtaket er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Det følger av punkt 4.4 i NVEs retningslinjer av 12.02.2024 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at Statkraft Energi kontakter kommunen for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at Statkraft Energi har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

Aura kraftverk ligger i Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke og benytter seg av vann fra Holbuvatn. Manøvreringsreglement for Holbuvatn ble fastsatt ved kgl.res. den 23. juni 2021, som erstatter tidligere manøvreringsreglement for statsregulering av Aura- og Lilledalsvassdraget gitt ved kgl.res. 31.07.1953. Holbuvatn har alminnelig lavvannstand på kote 777,4 og kan reguleres mellom kote 777,4 (LRV) og kote 793,1 (HRV).

Statkraft Energi må i forbindelse med revurdering av dam Holbuvatn og hovedtilsyn av Aura vannvei, jf. damsikkerhetsforskriften § 7-5 ha vannsideinspeksjon av dammen, tappeluken til dammen og inntaksluken til Aura kraftverk. Ved å tappe magasinet til ca. 0,5 m under LRV får de til en god adkomst og mulighet for visuell kontroll. Statkraft er avhengige av at det ikke er for stort tilsig for å klare å holde vannet utenfor områdene som skal inspiseres.

Fra søknaden:

Statkraft søker med dette om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for Aura til Lilledalsvassdraget (Fastsatt ved kgl. Resolusjon 31. juli 1953), til å fravike laveste regulerte vannstand (LRV) for Holbuvatn forbindelse med nødvendige undersøkelser av dam Holbuvatn.

Statkraft ønsker derfor å tappe ned magasinet i en kort periode i uke 39-2025. Vi anslår at vi vil ha behov for å holde vannstanden under LRV i mindre enn 48 timer. Nedtappingen vil skje sakte, og det er vurdert til at det ikke vil være fare for stranding av fisk. Vi mener at andre friluft- og miljøinteresser ikke vil være berørt av en nedtapping i en så kort periode.

Statkraft Energi søker altså om å fravike manøvreringsreglementet for reguleringen av Aura- og Lilledalsvassdraget ved å senke Holbuvatn under LRV på inntil 48 timer i perioden 22.09.2025 – 26.09.2025.

NVE har tidligere gitt tillatelser til senkning av Holbuvatn under LRV i 2006 (NVE ref. 200602733-2), 2013 (NVE ref. 201303590-5) og 2019 (NVE ref. 201906251-3).

Høring

På grunn av tiltakets umiddelbare nødvendighet og begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken. Vi har ikke mottatt noen uttalelser. Vi mener allikevel at saken er tilstrekkelig belyst til at vi kan fatte vedtak.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE har gjort søk i Naturbase og Artskart den 17.09.2025. Det er registrert rødlistede arter av fugl i tilknytting til Holbuvatn. På østsiden av Holbuvatn er det registrert en lokalitet med kalkfattig og intermediær fjellhei, leside og tundra (nær truet på Norsk rødliste for naturtyper 2018) med middels verdi. Vi kan ikke se at det omsøkte tiltaket vil påvirke de rødlistede fuglene eller naturtypen negativt, da tiltaket vil gjennomføres utenfor hekkeperioden for fugl og naturtypen ikke er avhengig av vanndekt areal. Holbuvatn ligger i Snøhetta villreinområde og det er i artskart registrert rein ved magasinet. NVE mener at tiltaket ikke vil påvirke villreinen negativt.

Statkraft har vurdert at det ikke vil være fare for stranding av fisk så lenge tappingen skjer sakte. De mener også at tiltaket ikke berører andre friluft- og miljøinteresser ved en så kort tiltaksperiode. NVE har gitt midlertidig tillatelse til liknende nedtapping av Holbuvatn tidligere. NVE har ikke mottatt noen tilbakemeldinger som tilsier at senkningen medførte nevneverdige negative konsekvenser.

Ved forrige tillatelse gitt i 2019 påpekte Statsforvalteren at perioden med lav vannstand måtte gjøres så kort som mulig, og langsomt av hensyn til fisk. NVE forutsetter at det tas hensyn til fisk også ved dette tiltaket og at dette ivaretas gjennom vilkårene. Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at en midlertidig senkning av Holbuvatn er til skade for noen kjente allmenne interesser.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og i begrenset omfang, slik at det ikke medfører betydelige konsekvenser for allmenne interesser. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE anser fraviket fra manøvreringsreglementet som nødvendig for å utføre nødvendig inspeksjon, og kan ikke se at tiltaket påvirker allmenne interesser eller naturmangfold i vesentlig grad.

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Statkraft Energi AS kan tappe Holbuvatn 0,5 meter under LRV på inntil 48 timer i perioden 22.09.2025 – 26.09.2025.

Med hilsen

Ylva Bencze Rørå
fagleder

Oscar Østvold
førstekonsulent

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mottakerliste:

STATKRAFT ENERGI AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL

Møre og Romsdal fylkeskommune

SUNNDAL KOMMUNE

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.