

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 19.01.2023

Vår ref.: 202212781-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Høring av melding om mikrokraftverk i Ingeborgbekken i Åmot kommune i Innlandet

NVE har mottatt melding fra Heidi Hemstad og Gunnar Martinsen, den 22.11.2022, om forhåndsvurdering av konsesjonsplikt for etablering av mikrokraftverk i Ingeborgbekken, Åmot kommune i Innlandet fylke. Kopi av meldingen er vedlagt.

Meldingen skal behandles etter vannressursloven § 18 og vurderes etter vannressursloven §§ 8 og 10. NVE skal på bakgrunn av meldingen vurdere om tiltaket gir skade og ulempe av slik betydning for allmenne interesser at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven.

Hva gjør du hvis du ønsker å uttale deg?

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk til uttalelse@nve.no. Merk e-posten med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202212781 i emnefeltet, og oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen om du representerer en virksomhet.

Frist for innsendelse, så snart som mulig og senest innen:

03.03.2023.

I tillegg kan uttalelser sendes per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 Oslo. Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak.

Informasjon til høringspartene

Vi ber kommunen informere om kjente allmenne interesser blir berørt av tiltaket, som friluftslivsinteresser, kulturminner, verdifulle naturtyper, rødlistede arter og informasjon om vilt. Det er også av interesse for oss å få informasjon om planstatus, status i forhold til vannforskriften, eksisterende vannuttak eller andre aktiviteter i vassdraget, etc.

Vi ber Statsforvalteren og fylkeskommunen om å vurdere om kjente allmenne interesser kan bli berørt, og i tillegg vurdere tiltaket opp mot sin sektorlovgivning.

Vi ber høringspartene vurdere kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldloven § 8.



NVE vil søke å koordinere en eventuell befaringsreise av området med Statsforvalteren. Kommunen og fylkeskommunen vil bli orientert om befaringsreisetidspunkt, slik at de kan delta om ønskelig.

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket er tidligere vurdert ikke konsesjonspliktig av NVE, men ble ikke igangsatt innen vedtakets gyldighetsperiode. Søknaden er sendt inn på nytt, av nye tiltakshavere. De opplyser at tiltaket er det samme og at de ikke har funnet informasjon om at forhold har endret seg slik at tiltaket bør vurderes annerledes nå. Dato for vedlagte «Meldeskjema for vurdering av konsesjonsplikt» samt navn og kontaktinformasjon til tiltakshaver oppgitt i skjemaet er fra den gamle søknaden og stemmer ikke.

Ingeborgbekken renner ned til Renavassdraget og har et nedbørfelt på 4 km² med middelvannføring på 80 l/s og alminnelig lavvannføring beregnet til 6 l/s. Berørt elvestrekning er oppgitt til 1200 m fra 420 moh. til 275 moh. Rørtraseen legges i grøft i løsmasser. Slukeevne er planlagt lik middelvannføring og det er planlagt for minstevannføring lik alminnelig lavvannføring. Maksimal effekt er oppgitt til 95 kW og anslått årlig middelproduksjon 0,4 Gwh.

Med hilsen

Gry Berg
seksjonssjef

Ingvild Marie Dybwad
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

ÅMOT KOMMUNE
STATSFORVALTEREN I INNLANDET
INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Kopimottakerliste:

Gunnar Martinsen - Gunnar Martinsen