

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

nve@nve.no

DERES REF./DATO:

VÅR REF.:
202500057

STED/DATO:
Oslo, 14.03.2025

POSTADRESSE
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norway

BESØKSADRESSE
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

SENTRALBORD
24 06 70 00

TELEFAKS:
24 06 70 01

INTERNETT
www.statkraft.no

E-POST:
post@statkraft.com

ORG. NR.: NO-987 059 729

ANMODNING OM KONSESJONSPLIKTVURDERING FOR STØRRE PUMPEKAPASITET I SAURDAL PUMPEKRAFTVERK, SULDAL KOMMUNE

Statkraft Energi AS vurderer å installere større pumpekapasitet i Saurdal pumpekraftverk i Suldal kommune, Rogaland fylke. Pumpeeffekten kan dobles fra 320 MW til 640 MW ved å skifte ut to konvensjonelle aggregater med nye pumpeaggregater. I tillegg skal dagens to pumpeaggregater rehabiliteres for å sikre videre drift. Tiltaket er et opprusting- og utvidelsestiltak (O/U-tiltak), og har potensial for å kunne være et av de raskest realiserbare tiltak som ytterligere kan bidra i møte med den stadig økende etterspørselen av effekt, balansering og fleksibilitet i kraftsystemet.

Tiltaket medfører ingen nye reguleringer, overføringer eller utnyttelse av nytt fall. Arbeidene vil være begrenset og foregå i fjell. Det er forventet kun små endringer i magasindisponeringen av Blåsjø, Lauvastølvatnet og Sandsavatnet, og ingen endringer i hydrologien i reguleringsområdet.

Gjennomførte miljø- og samfunnsvurderinger viser ingen til små konsekvenser for naturmangfoldet, landskap og brukerinteresser. Statkraft vurderer at planene kan gjennomføres innenfor ordlyden i dagens manøvreringsreglement, og uten at tiltaket vil være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser. På grunnlag av dette ber vi Norges vassdrags- og energidirektorat vurdere om tiltaket må konsesjonsbehandles.

Nødvendige opplysninger om tiltaket fremgår av vedlagte tiltaksbeskrivelse med vurdering av antatte virkninger.

Med vennlig hilsen
for Statkraft Energi AS



Pål Otto Eide
Direktør
Utvikling Norden