

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 02.02.2023

Vår ref.: 202219084-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: PXLKRU

Høring av melding om konsesjonspliktavurdering for utvidelse av Søfferud kraftverk i Søndre Land kommune, Innlandet

NVE har mottatt melding fra Gudbrand Søfferud, datert 10.10.2022, om forhåndsvurdering av konsesjonsplikt for utvidelse av Søfferud kraftverk. Kopi av meldingen er vedlagt.

Meldingen skal behandles etter vannressursloven § 18 og vurderes etter vannressursloven §§ 8 og 10. NVE skal på bakgrunn av meldingen vurdere om tiltaket gir skade og ulempe av slik betydning for allmenne interesser at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven.

Hva gjør du hvis du ønsker å uttale deg?

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk til uttalelse@nve.no. Merk e-posten med «Høringsuttalelse» og saksnummer **202219084** i emnefeltet, og oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen om du representerer en virksomhet.

Frist for innsendelse, så snart som mulig og senest innen:

17.03.2023.

I tillegg kan uttalelser sendes per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 Oslo. Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak.

Informasjon til høringspartene

Vi ber kommunen informere om kjente allmenne interesser blir berørt av tiltaket, som friluftslivsinteresser, kulturminner, verdifulle naturtyper, rødlistede arter og informasjon om vilt. Det er også av interesse for oss å få informasjon om planstatus, status i forhold til vannforskriften, eksisterende vannuttak eller andre aktiviteter i vassdraget, etc.

Vi ber Statsforvalteren og fylkeskommunen om å vurdere om kjente allmenne interesser kan bli berørt, og i tillegg vurdere tiltaket opp mot sin sektorlovgivning.

Vi ber høringspartene vurdere kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldloven § 8.



NVE vil søke å koordinere en eventuell befarings av området med Statsforvalteren. Kommunen og fylkeskommunen vil bli orientert om befaringsstidspunkt, slik at de kan delta om ønskelig.

Beskrivelse av tiltaket

Det er planlagt utvidelse av Søfferud kraftverk ved Bjoneroa i Søndre Land kommune. Det planlagte kraftverket vil erstatte eksisterende kraftverk fra 1947. Inntaket er planlagt i ny dam på kote 460, 20 m nedstrøms eksisterende reguleringsdam i Åbortjern. I nedbørsfeltet til det planlagte kraftverket er det tre reguleringsmagasin med en samlet magasinkapasitet på 120 000 m³. Åbortjern er det største med en reguleringshøyde på 3 m og magasinkapasitet på 100 000 m³. Fra dammen er det planlagt nedgravd rørgate på 1700 m ned til kraftstasjonen på kote 140 ved Randsfjorden.

Vassdragets middelvannføring er oppgitt å være 22 l/s og alminnelig lavvannføring er i NEVINA beregnet til 1,9 l/s. Det ikke planlagt slipp av minstevannføring. Tiltakshaver mener bekken nedstrøms Åbortjern ikke har årssikker vannføring og opplyser at bekken tørrlegges i vintermånedene og ved tørre somre. Kraftverket er planlagt med en ytelse på ca. 125 kW og vil produsere ca. 0,5 GWh.

Med hilsen

Gry Berg
seksjonssjef

Thomas Haugland
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

SØNDRE LAND KOMMUNE
STATSFORVALTEREN I INNLANDET
INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Kopimottakerliste:

GUDBRAND SØFFERUD - GUDBRAND SØFFERUD