



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett SF

Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 10.11.2025

Varighet: 15.09.2075

Referanse: NVE 202513407-5

Kommune: Karmøy

Fylke: Rogaland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 17. juni 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF tillatelse til en ny 66 kV jordslutningsspole samt økt høyde på to transformatorceller i Spanne transformatorstasjon i Karmøy kommune, Rogaland. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Spanne transformatorstasjon i Karmøy kommune:

Bygge, eie og drive:

- En jordslutningsspole med spenning 66 kV
- En frittstående transformatorcelle med grunnflate ca. 140 m² og maksimal høyde ca. 10 meter over bakkenivå
- En frittstående transformatorcelle med grunnflate ca. 150 m² og maksimal høyde ca. 10 meter over bakkenivå

Fortsatt eie og drive:

- Samlet inngjerdet stasjonsareal på 38 000 m²
- Et stasjonsbygg med grunnflate ca. 380 m² og høyde ca. 7,2 meter
- En frittstående transformatorcelle med grunnflate ca. 382 m² og høyde ca. 11 meter
- Transformatorer med øvre spenningsnivå 300 kV
- To jordslutningsspoler med spenning 300 kV
- Innendørs koblingsanlegg med spenning 66 kV
- Utendørs luftisolert koblingsanlegg med spenning 300 kV
- Et reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 26 kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene skal bygges slik det fremgår av figur merket «Situasjonskart», vedlagt denne konsesjonen.

Pkt. 89 i anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 05.03.2024, NVE-ref. 202310808-2, bortfaller herved.

Anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 15.09.2025, NVE-ref. 202513407-3, bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 15.09.2075.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging og idriftsettelse

Anleggene i pkt. 1-3 skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 3 år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse av anleggene. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

7. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

8. Byggtekniske krav

Konsesjonæren kan innenfor denne konsesjonen oppføre ny bygningsmasse, i form av frittstående bygning eller tilbygg med en samlet grunnflate på inntil 50 m², innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

bygninger på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² sammenlignet med opprinnelig konsesjonsbehandlet løsning, regnes som en konsesjonspliktig endring.

Utbygger skal etablere transformatorcellene i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840), så langt disse kravene er relevante for bygget.

9. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Situasjonsskart

