

Fra: "Bjørn B. Pedersen" <bjorn.b.pedersen@arva.no>
Sendt: fredag 15. august 2025 11.02.10
Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>
Kopi: "Fredd Arnesen" <Fredd.Arnese@arva.no>; "Jonas Skaare Amundsen" <jonas.skaare.amundsen@arva.no>
Emne: Høringsuttalelse - Saksnr: 202402412

Det vises til høring av melding av Stelåga kraftverk. Arva AS er områdekonsesjonær, regionalnettseier og tilknyttende nettselskap i området. Vårt høringsinnspill gjelder derfor primært kapittel "1.5.9 Nettilknytning" i meldingen.

Nettilknytning av et kraftverk på Stelåga sin størrelse vil kreve utbygging av regionalnettsanlegg i området. I tråd med § 9. Krav til konseptvalgutredninger i "Forskrift om energiutredninger", skal det utarbeides en konseptvalgutredning for valg av konsept for nettilknytning. Utbygger nevner også i meldingen at det er aktuelt å søke om konsesjon for ytterligere tre småkraftverk i Melfjordbotn, noe som også må tas høyde for og belyses i en konseptvalgutredning.

Utbygger nevner i sin melding at det er aktuelt å etablere en 132 kV trafostasjon i Melfjordbotn, og så primært bygge en 132 kV gjennom Gjervaldalen til Smibelg trafostasjon. I tillegg nevner de en oppgradering av 22 kV linjen ut Melfjorden som et annet alternativ. I tillegg til disse er det aktuelt å vurdere konsepter som innebærer at 132 kV ledningen føres inn til Øresvik og tilkobles der, samt en 132 kV løsning mot Linea sitt regionalnett i Rana. Dette sett i sammenheng med de fire mulige kraftverkene, gjør at valg av konsept og trinnvis utbygging for nettilknytning ikke kan klargjøres før konseptvalgutredning er gjennomført.

Med vennlig hilsen

Arva AS

Bjørn Bjørstad Pedersen
Sivilingeniør – Områdeansvarlig Nordlandskysten
E-post: bjorn.b.pedersen@arva.no
Mobil: +47 959 46 132

Arva AS er det fusjonerte Nordlandsnett AS og Troms Kraft Nett AS
Les mer på www.arva.no