

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler: Ingrid Helene Eivik
Saksbehandlers tlf.: 91556719
Deres ref.: 200903066-55
Vår ref.: 2024/909-2

23.05.2024

Hørings svar sak 200903066 - søknad om forlenget byggefrist og planendring for Stikkelvika Kraftverk i Hattfjelldal kommune

Statnett viser til brev datert 3.4.2024 vedrørende søknad om planendring og forlenget byggefrist for Stikkelvika Kraftverk i Hattfjelldal kommune, Nordland fylke.

Statnett har ikke merknader til planendringen eller utsatt byggefrist.

Statnett har via Linea mottatt forespørsel om nettkapasitet til tilknytning av kraftverket. Vi har vurdert tilknytningen som driftsmessig forsvarlig. Vi vil likevel nevne at 132 kV regionalnettsledningene Nedre Røssåga-Bleikvassli og Bleikvassli-Marka har begrenset kapasitet, og setter begrensninger for driften av nettet. Ledningene har i dag 50 grader linetemperatur, og det hadde vært gunstig med økt kapasitet f.eks. ved å få ledningene temperaturoppgradert.

Anleggenes funksjonsegenskaper er gjenstand for offentlig rettslig vedtak av systemansvarlig iht. forskrift om systemansvaret §14. Anleggene tillates ikke idriftsatt uten slikt vedtak, ref. veiledning gitt på våre [nettsider](#)¹

Konsesjonær har ansvaret for å avklare anleggenes funksjonalitetsegenskaper før anleggene settes i bestilling, det vil si i god tid før planlagt idriftssettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at søknad om funksjonalitet iht. fos § 14, skjer uavhengig av prosessen for å søke om nettkapasitet til ny produksjon og forbruk (nettilknytning). Vi oppfordrer til å starte denne prosessen tidlig. Les mer om nettilknytning på våre [nettsider](#)²

Er det spørsmål knyttet til Statnetts høringsuttalelse eller andre forhold det ønskes informasjon om kan saksbehandler Ingrid Helene Eivik kontaktes på tlf.: 91556719 eller epost: ingrid.eivik@statnett.no

Med vennlig hilsen

Ingrid Helene Eivik
Planansvarlig
Regionale planer Nord, Midt og Øst

¹<https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/soknad-om-idriftsettelse-av-anlegg-fos-14/>

²<https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nettkapasitet-til-produksjon-og-forbruk/>