



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Vår ref.:
2025/239-/EI

L.nr.
2568/2025

Arkiv
S10/&13

Deres ref.:

Dato:
21.03.2025

Uttalelse til redusert minste slukeevne Bruvollrelva kraftverk

Viser til brev datert 12.02.25.

Søknaden gjelder reduksjon av minste slukeevne for Bruvollrelva kraftverk, fra 580 l/s til 200 l/s. Endringen medfører ingen nye tekniske inngrep.

Utredningen fra Sweco viser at redusert minste slukeevne vil medføre færre dager hvor kraftverket må stanses på grunn av lav vannføring, og at kraftverket får utnyttet mer av vannet. Det er beregnet at kraftverket kan kjøre ytterligere 107 dager i et tørt år, 74 dager i middels år og 33 dager ved vått år. Dette medfører lavere vannføring i utbygd elve-strekning.

Konsekvensene er vurdert fra Ubetydelig til Noe negativ konsekvens. Det er satt Noe negativ konsekvens for tema terrestrisk og akvatisk miljø. Dette for at vannhastigheten noen dager vil bli redusert, kontra dagens situasjon. Undersøkelser foretatt i forbindelse med konsesjonen til Bruvollrelva kraftverk i 2007, viste ikke noen særskilte funn av viktige naturtyper eller rødlistede arter. Snåsa kommune har ikke noe annet grunnlag eller kunnskap som tilsier at viktige naturtyper eller arter vil påvirkes vesentlig av endringen.

Snåsa kommune mener det er positivt å utnytte potensialet til mer energi i allerede utbygd vassdrag.

Jijnjh heelsegh / Vennlig hilsen

Else mari Iversen
Rådgiver plan og miljø

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift